




МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

ПРИКАЗ

Москва



№ 388

29 июля 2021 г.

**Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности
в Федеральной службе судебных приставов**

В соответствии с абзацем вторым статьи 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) и абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы судебных приставов от 16 марта 2016 г. № 163 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов» (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., регистрационный № 41700).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного

пристава Российской Федерации генерал-лейтенанта внутренней службы
Савенко И.Г.

4. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Директор


генерал-полковник
внутренней службы



Д.В. Аристов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра юстиции
Российской Федерации

 Е.Л. Забарчук

« » 20 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФССП России
от 29.07.2021 № 388

Инструкция о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации содержания зданий, сооружений, помещений в Федеральной службе судебных приставов, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1; г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3; г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1 (далее – объекты защиты в г. Москве); Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт «Сириус», ул. Вокзальная, д. 7а (далее – объект защиты «Сириус»), далее также совместно именуемые – объекты защиты, в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. Инструкция определяет требования к соблюдению пожарной безопасности гражданами, проходящими службу в Федеральной службе судебных приставов (далее – федеральный орган принудительного исполнения) в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания, федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном органе принудительного исполнения, рабочими и служащими федерального органа принудительного исполнения (далее – работники).

3. Здания, сооружения, помещения федерального органа принудительного исполнения, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1; г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3, объединены между собой в единое здание, имеющее единую систему противопожарной защиты, единую систему инженерных коммуникаций и оборудования, единую систему охраны.

4. Здания, сооружения, помещения защиты федерального органа принудительного исполнения, расположенные по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1, объединены между собой в единое здание, имеющее единую систему противопожарной защиты, единую систему инженерных коммуникаций и оборудования, единую систему охраны.

5. Здания, сооружения, помещения защиты федерального органа принудительного исполнения, расположенные по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт «Сириус», ул. Вокзальная, д. 7а, объединены

между собой в единое здание, имеющее единую систему противопожарной защиты, единую систему инженерных коммуникаций и оборудования, единую систему охраны.

6. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»¹ (далее – Правила противопожарного режима), работники допускаются к работе на объектах защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности².

7. Общее руководство деятельностью по обеспечению пожарной безопасности в федеральном органе принудительного исполнения осуществляет начальник Управления тылового обеспечения ФССП России (далее – Управление тылового обеспечения).

8. Работники, ответственные за пожарную безопасность на объектах защиты, работники, ответственные за пожарную безопасность подразделений федерального органа принудительного исполнения, назначаются приказом ФССП России.

II. Обязанности должностных лиц

9. Начальники подразделений федерального органа принудительного исполнения:

- а) контролируют соблюдение работниками Инструкции;
- б) организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников лицами, ответственными за пожарную безопасность в подразделениях федерального органа принудительного исполнения³.

10. Начальник Управления тылового обеспечения:

- а) организует разработку планов эвакуации людей при пожаре⁴;
- б) организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств⁵;
- в) обеспечивает объекты защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены⁶;
- г) обеспечивает содержание объектов защиты в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

² Пункт 3 Правил противопожарного режима.

³ Пункт 3 Правил противопожарного режима.

⁴ Пункт 5 Правил противопожарного режима.

⁵ Пункт 54 Правил противопожарного режима.

⁶ Пункт 60 Правил противопожарного режима.

д) организует проведение занятий для работников по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования⁷;

е) организует и осуществляет контроль за выполнением требований Инструкции подразделениями федерального органа принудительного исполнения и своевременно информирует директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации (далее – директор ФССП России) о состоянии пожарной безопасности на объектах защиты;

ж) обеспечивает проведение не реже одного раза в полугодие практических противопожарных тренировок по эвакуации работников, осуществляющих свою деятельность на объектах защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, находящихся на объектах защиты⁸;

з) принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов⁹;

и) организует расположение специально отведенных мест для курения табака во внутренних дворах объектов защиты, обеспечивает контроль выполнения Правил противопожарного режима в местах применения открытого огня подрядными организациями, в местах проезда транспорта в арках внутренних дворов и во внутренних дворах, в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ подрядными организациями на объектах защиты¹⁰;

к) обеспечивает оборудование и ежедневную уборку мест для курения табака;

л) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время¹¹;

м) организует не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты¹².

11. Работники в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

а) знать и соблюдать Инструкцию;

б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами;

⁷ Пункт 3 Правил противопожарного режима.

⁸ Пункт 9 Правил противопожарного режима.

⁹ Абзац 2 пункта 55 Правил противопожарного режима.

¹⁰ Подпункт «д» пункта 393 Правил противопожарного режима.

¹¹ Подпункт «а» пункта 17 Правил противопожарного режима.

¹² Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима.

г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

е) знать место сбора при эвакуации работников и посетителей из зданий и сооружений при пожаре (далее – место сбора). Для всех работников и посетителей место сбора установлено по адресам:

г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1 – перед главным входом в здание;

г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3 – перед въездной аркой со стороны улицы Пушечная;

г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1 – перед въездной аркой со стороны Газетного переулка.

Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт «Сириус», ул. Вокзальная, д. 7а – перед главным входом в здание.

III. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей

12. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) на объектах защиты в г. Москве:

а) сообщают об этом по телефонам: 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии, должности и подразделения федерального органа принудительного исполнения;

б) докладывают о пожаре своему начальнику подразделения федерального органа принудительного исполнения или лицу, исполняющему его обязанности;

в) сообщают оперативному дежурному отдела оперативного дежурства и информационного обеспечения Управления собственной безопасности ФССП России (далее – Управление собственной безопасности) адрес места возникновения пожара, а также указывают фамилию, должность и подразделение федерального органа принудительного исполнения по телефону (495) 870 69 14 (внутренний – 65 99) и в диспетчерскую по телефону (495) 870 69 79 (внутренний – 71 69);

г) выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, от своего начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения или лица, исполняющего его обязанности;

д) покидают помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок). При необходимости оказывают содействие в эвакуации посетителей;

е) берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания при его наличии и при необходимости надевают его;

ж) оказывают помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

з) докладывают непосредственному начальнику подразделения федерального органа принудительного исполнения в месте сбора после эвакуации о своем прибытии;

и) перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений (далее – безопасная зона, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»¹³) после эвакуации по указанию своего начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения или лица, исполняющего его обязанности.

13. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) на объекте защиты «Сириус»:

а) сообщают об этом по телефонам: 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии, должности и подразделения федерального органа принудительного исполнения;

б) докладывают о пожаре своему начальнику подразделения федерального органа принудительного исполнения или лицу, исполняющему его обязанности, работнику, ответственному за пожарную безопасность на объекте защиты «Сириус»;

в) сообщает оперативному дежурному отдела оперативного дежурства и информационного обеспечения Управления собственной безопасности адрес места возникновения пожара, а также указывают фамилию, должность и подразделение федерального органа принудительного исполнения по телефону (495) 870 69 14 (внутренний – 65 99) и дежурному судебному приставу по Управлению собственной безопасности отдела судебных приставов по ФТ «Сириус» (далее – судебные приставы по ОУПДС «Сириус»);

г) выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, от своего начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения или лица, исполняющего его обязанности;

д) покидают помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок). При необходимости оказывают содействие в эвакуации посетителей;

е) берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания при его наличии и при необходимости надевают его;

ж) оказывают помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

¹³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997.

з) докладывают непосредственному начальнику подразделения федерального органа принудительного исполнения в месте сбора после эвакуации о своем прибытии;

и) перемещаются в безопасную зону после эвакуации по указанию своего начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения, лица, исполняющего его обязанности или дежурного работника объекта защиты «Сириус».

14. Начальник подразделения федерального органа принудительного исполнения при получении информации или сигнала о пожаре на объектах защиты в г. Москве:

а) уточняет у оперативного дежурного отдела оперативного дежурства и информационного обеспечения Управления собственной безопасности или у сотрудников специализированного отделения ГУФССП России по г. Москве по охране зданий ФССП России (далее – судебные приставы по ОУПДС по г. Москве) информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

б) оповещает подчиненных работников и посетителей о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

в) прекращает все работы во вверенном подразделении федерального органа принудительного исполнения, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

г) проверяет в месте сбора после эвакуации наличие подчиненных работников, организует перемещение подчиненных работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону, докладывает курирующему заместителю директора Федеральной службы судебных приставов – заместителю главного судебного пристава Российской Федерации, начальнику Управления тылового обеспечения о результатах эвакуации.

15. Начальник подразделения федерального органа принудительного исполнения при получении информации или сигнала о пожаре на объекте защиты «Сириус»:

а) прибывает на место пожара в течение одного часа с момента получения информации о пожаре (в случае отсутствия) и осуществляет общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения службы пожарной охраны;

б) уточняет у работника, ответственного за пожарную безопасность на объекте защиты «Сириус», у судебного пристава по ОУПДС «Сириус» объекта защиты «Сириус» информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

в) оповещает подчиненных работников и посетителей о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

г) прекращает все работы во вверенном подразделении федерального органа принудительного исполнения, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

д) проверяет в месте сбора после эвакуации наличие подчиненных работников, организует перемещение подчиненных работников, не участвующих

в тушении пожара, в безопасную зону, докладывает курирующему заместителю директора Федеральной службы судебных приставов – заместителю главного судебного пристава Российской Федерации, начальнику Управления тылового обеспечения о пожаре и результатах эвакуации работников.

16. Начальник Управления тылового обеспечения или работник, его замещающий, при получении информации или сигнала о пожаре на объектах защиты в г. Москве:

а) прибывает на место пожара в течение одного часа с момента получения информации о пожаре и осуществляет общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

б) подтверждает у оперативного дежурного отдела оперативного дежурства и информационного обеспечения Управления собственной безопасности или у судебных приставов по ОУПДС по г. Москве вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

в) проверяет на посту судебных приставов по ОУПДС по г. Москве включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дает указание судебным приставам по ОУПДС по г. Москве, диспетчерам Службы эксплуатации при Федеральной службе судебных приставов (далее – дежурный персонал) о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) организует спасение работников и посетителей с использованием для этого имеющихся сил и средств¹⁴;

д) дает распоряжение главному инженеру Службы эксплуатации при ФССП России (далее – главный инженер) об отключении паровых и водных коммуникаций, остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия¹⁵;

е) дает распоряжение главному инженеру о перекрывании сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также на выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения¹⁶;

ж) дает распоряжение главному энергетiku Службы эксплуатации при ФССП России (далее – главный энергетик), ответственному за обеспечение пожарной безопасности электроустановок и электротехнических приборов на объектах защиты, об отключении электрооборудования, при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания)¹⁷;

¹⁴ Подпункт «б» пункта 394 Правил противопожарного режима.

¹⁵ Подпункт «г» пункта 394 Правил противопожарного режима.

¹⁶ Подпункт «д» пункта 394 Правил противопожарного режима.

¹⁷ Подпункт «г» пункта 394 Правил противопожарного режима.

з) организует прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара¹⁸;

и) обеспечивает удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара¹⁹;

к) осуществляет общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения службы пожарной охраны²⁰;

л) обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара²¹;

м) организует мероприятия, связанные с ликвидацией пожара и предупреждением его развития²²;

н) организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей²³;

о) встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара²⁴;

п) информирует по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара²⁵;

р) сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах²⁶.

17. Работник, ответственный за пожарную безопасность на объектах защиты в г. Москве, при получении информации или сигнала о пожаре по одному из адресов: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1; г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3; г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1:

а) прибывает к месту пожара в течение одного часа с момента получения информации;

б) подтверждает у оперативного дежурного отдела оперативного дежурства и информационного обеспечения Управления собственной безопасности

¹⁸ Подпункт «е» пункта 394 Правил противопожарного режима.

¹⁹ Подпункт «ж» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²⁰ Подпункт «з» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²¹ Подпункт «и» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²² Подпункт «о» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²³ Подпункт «к» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²⁴ Подпункт «л» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²⁵ Подпункт «н» пункта 394 Правил противопожарного режима.

²⁶ Подпункт «м» пункта 394 Правил противопожарного режима.

или у судебных приставов по ОУПДС по г. Москве вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

в) проверяет на посту судебных приставов по ОУПДС по г. Москве включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дает указание судебным приставам по ОУПДС по г. Москве, диспетчерам Службы эксплуатации при Федеральной службе судебных приставов о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) докладывает начальнику Управления тылового обеспечения о складывающейся обстановке и принятых мерах;

д) контролирует соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, при тушении возгорания средствами пожаротушения под руководством начальника Управления тылового обеспечения.

18. Работник, ответственный за пожарную безопасность на объекте защиты «Сириус», при получении информации или сигнала о пожаре:

а) прибывает к месту пожара (в случае отсутствия на рабочем месте) в течение одного часа с момента получения информации;

б) подтверждает у начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112; оповещает оперативного дежурного отдела оперативного дежурства информационного обеспечения Управления собственной безопасности о пожаре;

в) проверяет на посту судебных приставов по ОУПДС «Сириус» включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дает указание судебным приставам по ОУПДС «Сириус» о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) организует спасение работников и посетителей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

д) организует отключение паровых и водных коммуникаций, остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

е) перекрывает сырьевые, газовые, паровые и водные коммуникации, останавливает работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений объекта защиты «Сириус»;

ж) организует отключение электрооборудования, при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

з) организует прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

и) обеспечивает удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

к) осуществляет общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

л) обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

м) организует мероприятия, связанные с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;

н) организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей;

о) встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

п) информирует по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообществе других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

р) сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

с) докладывает начальнику подразделения федерального органа принудительного исполнения о складывающейся обстановке и принятых мерах;

т) контролирует соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

19. Работник, ответственный за пожарную безопасность в подразделениях федерального органа принудительного исполнения в г. Москве, при получении информации или сигнала о пожаре:

а) принимает участие в организации спасения работников и посетителей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

б) принимает участие в перемещении работников подразделения федерального органа принудительного исполнения, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону.

20. Судебные приставы по ОУПДС по г. Москве на объектах защиты в г. Москве и судебные приставы по ОУПДС «Сириус» на объекте защиты «Сириус» при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) при срабатывании автоматической пожарной сигнализации:

а) осматривают место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убеждаются в наличии пожара и сообщают об этом по телефонам: 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии, должности и подразделения федерального органа принудительного исполнения, сообщают о пожаре по телефону (495) 870 69 14 (внутренний – 65 99) оперативному дежурному отдела оперативного дежурства и информационного обеспечения Управления собственной безопасности, начальнику Управления тылового обеспечения, работнику, ответственному за пожарную безопасность на объектах защиты, дежурному персоналу;

в) проверяют включение автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, при необходимости включают ручной пожарный извещатель;

г) открывают и блокируют в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации работников, открывают все имеющиеся на объектах защиты двери эвакуационных выходов;

д) участвуют в эвакуации работников и посетителей под руководством начальника Управления тылового обеспечения на объектах защиты в г. Москве и под руководством начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения на объекте защиты «Сириус»;

е) оказывают помощь работникам и посетителям, находящимся на объектах защиты во время эвакуации, при необходимости вызывают по телефону 103 скорую медицинскую помощь;

ж) встречают подразделение пожарной охраны совместно с начальником Управления тылового обеспечения на объектах защиты в г. Москве и под руководством начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения на объекте защиты «Сириус», обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдают руководителю подразделения пожарной охраны дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре.

21. Дежурный персонал при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие), при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на объектах защиты в г. Москве:

а) уточняет информацию у судебных приставов по ОУПДС по г. Москве о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

б) контролирует выполнение распоряжения начальника Управления тылового обеспечения об отключении паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентиляции, отключении электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания).

22. На объектах защиты в г. Москве в нерабочее время, в выходные и праздничные дни до прибытия начальника Управления тылового обеспечения

или работника, его замещающего, общее руководство при угрозе или возникновении пожара осуществляет оперативный дежурный ФССП России.

23. На объекте защиты «Сириус» в нерабочее время, в выходные и праздничные дни до прибытия начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения или работника, его замещающего, общее руководство при угрозе или возникновении пожара осуществляет дежурный работник объекта защиты «Сириус».

IV. Обязанности и действия работников при аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования, по использованию средств пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотру и приведению в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений объектов защиты

24. В рамках деятельности федерального органа принудительного исполнения отсутствуют технологические процессы производства, технологическое оборудование, горючие вещества, склады для горючих веществ. При необходимости их производство осуществляется силами подрядных организаций в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

25. На объектах защиты в г. Москве обязанности и действия Службы эксплуатации при Федеральной службе судебных приставов при аварийном отключении вентиляции:

а) главный инженер или работник, его замещающий, обеспечивает отключение системы вентиляции в ручном режиме в аварийном и смежных с ним помещениях при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в системе вентиляции;

б) главный инженер или работник, его замещающий, контролирует автоматическое отключение системы вентиляции во всех помещениях при срабатывании противопожарной сигнализации при пожаре, при необходимости проводит отключение системы вентиляции в ручном режиме, обеспечивает выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

в) отключение системы вентиляции по окончании рабочего дня и включение ее в начале рабочего дня производится в автоматическом режиме под контролем дежурного персонала.

26. На объекте защиты «Сириус» обязанности и осуществление действий при аварийном отключении вентиляции возлагаются на работника, ответственного за пожарную безопасность:

а) обеспечение отключения системы вентиляции в ручном режиме в аварийном и смежных с ним помещениях при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в системе вентиляции;

б) контроль автоматического отключения системы вентиляции во всех помещениях при срабатывании противопожарной сигнализации при пожаре, при необходимости проведение отключения системы вентиляции в ручном режиме,

обеспечение выполнения других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

в) отключение системы вентиляции по окончании рабочего дня и включение ее в начале рабочего дня.

27. На объектах защиты в г. Москве обязанности и действия Службы эксплуатации при Федеральной службе судебных приставов при аварийном отключении электроэнергии, электрооборудования:

а) главный энергетик или работник, его замещающий, обеспечивает отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в отношении электросетей и электрооборудования;

б) главный энергетик или работник, его замещающий, обеспечивает отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты в зоне пожара по распоряжению начальника Управления тылового обеспечения в рамках проведения мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, или по указанию руководителя тушения пожара подразделения пожарной охраны;

в) главному энергетiku или работнику, его замещающему, запрещается оставлять по окончании рабочего времени обесточенными (отключенными от электрической сети) помещения, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты здания, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

28. На объекте защиты «Сириус» при аварийном отключении электроэнергии, электрооборудования на работника, ответственного за пожарную безопасность, возлагаются следующие обязанности:

а) обеспечение отключения электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в отношении электросетей и электрооборудования;

б) обеспечение отключения электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты в зоне пожара по распоряжению начальника подразделения федерального органа принудительного исполнения в рамках проведения мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, или по указанию руководителя тушения пожара подразделения пожарной охраны;

в) работнику, ответственному за пожарную безопасность запрещается оставлять по окончании рабочего времени обесточенными (отключенными от электрической сети) помещения, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты здания, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

29. Работникам запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

30. Обязанности и действия работников при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики:

а) проверять в случае пожара включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и при необходимости включить ее кнопкой ручного пожарного извещателя, используемого для ручной отправки сигнала тревоги;

б) знать места расположения первичных средств пожаротушения, которые обозначаются на планах эвакуации, а на непосредственном месте установки отмечаются специальным знаком и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) предотвращать распространение и производить тушение пожара в начальной стадии с момента его обнаружения с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители) с обязательным соблюдением мер личной безопасности;

г) начинать тушить возгорание необходимо с наветренной стороны с расстояния 3 – 4 метра от края очага возгорания, по мере тушения двигаясь к его центру.

V. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты

31. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты (с учетом посетителей):

по адресам: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр., 1; г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5 – 531 человек (общая численность работников объекта защиты по штатному расписанию – 496 человек, максимальное количество посетителей – 35 человек в день). При общей площади рабочих помещений – 2 557,88 квадратных метров выполняются требования Правил противопожарного режима о максимальном допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на одного человека²⁷;

по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1 – 189 человек (общая численность работников объекта защиты по штатному расписанию – 144 человека, максимальное количество посетителей – 45 человек в день). При общей площади рабочих помещений – 604,5 квадратных метров выполняются требования Правил

²⁷ Подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима.

противопожарного режима о максимальном допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на одного человека;

по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт «Сириус», ул. Вокзальная, д. 7а – 21 человек (общая численность работников объекта защиты по штатному расписанию – 23 человека, максимальное количество посетителей – 50 человек в день). При общей площади рабочих помещений – 740 квадратных метров выполняются требования Правил противопожарного режима о максимальном допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на одного человека.

VI. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

32. По окончании рабочего дня работники отключают от электросети оргтехнику и электроприборы на своем рабочем месте.

33. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

34. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

VII. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

35. При проведении мероприятия, связанного с массовым пребыванием людей на объектах защиты (50 человек и более), работник, ответственный за пожарную безопасность в подразделении федерального органа принудительного исполнения, организующего мероприятие, проводит осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности и соблюдения следующих запретов²⁸:

а) на применение дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей;

б) на проведение перед началом и при проведении мероприятия огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;

в) на уменьшение ширины проходов между рядами и установки в проходах дополнительных кресел, стульев;

г) на превышение максимально допустимого количества людей на мероприятии, исходя из расчета не менее 1 квадратного метра на одного человека.

²⁸ Пункты 21, 22 Правил противопожарного режима.

VIII. Порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

36. Начальник Управления тылового обеспечения на объектах защиты в г. Москве и начальник подразделения федерального органа принудительного исполнения на объекте защиты «Сириус» контролируют порядок содержания зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов и обеспечивают пожарную безопасность объектов защиты.

37. На объектах защиты в г. Москве и объекте защиты «Сириус» запрещается²⁹:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности³⁰;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия системы противопожарной защиты;

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы;

²⁹ Пункт 16 Правил противопожарного режима.

³⁰ Подпункт «г» пункта 16 Правил противопожарного режима; часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997).

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости³¹) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности³²;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

38. Начальник Управления тылового обеспечения на объектах защиты в г. Москве:

а) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время³³;

б) организует не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты³⁴;

в) организует работы по очистке приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов. Организует закрытие на замок дверей чердачных помещений, а также технических

³¹ Подпункт «л» пункта 16 Правил противопожарного режима.

³² Подпункт «н» пункта 16 Правил противопожарного режима.

³³ Подпункт «а» пункта 17 Правил противопожарного режима.

³⁴ Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима.

этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей с указанием на дверях информации о месте хранения ключей³⁵;

г) обеспечивает при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»³⁶;

д) обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов объектов защиты в г. Москве;

е) организует для объектов защиты в г. Москве с особым режимом содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности) автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционным открыванием судебным приставом по ОУПДС по г. Москве;

ж) обеспечивает при пожаре доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

39. Начальник подразделения федерального органа принудительного исполнения на объекте защиты «Сириус»:

а) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время³⁷;

б) организует не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты³⁸;

в) организует работы по очистке приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов. Организует закрытие на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей с указанием на дверях информации о месте хранения ключей³⁹;

г) обеспечивает при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов

³⁵ Пункт 18 Правил противопожарного режима.

³⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997.

³⁷ Подпункт «а» пункта 17 Правил противопожарного режима.

³⁸ Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима.

³⁹ Пункт 18 Правил противопожарного режима.

по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»⁴⁰;

д) обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов объекта защиты «Сириус»;

е) организует для объекта защиты «Сириус» с особым режимом содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности) автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционным открыванием судебным приставом по ОУПДС «Сириус»;

ж) обеспечивает при пожаре подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

IX. Требования к системам и средствам противопожарной защиты

40. Для выполнения требований к системам и средствам противопожарной защиты объектов защиты начальник Управления тылового обеспечения на объектах защиты в г. Москве:

а) обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на объектах защиты, и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

б) обеспечивает обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения⁴¹;

в) обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже одного раза в год)⁴²;

г) обеспечивает содержание в работоспособном состоянии системы и средств противопожарной защиты на объектах защиты:

автоматической установки пожарной сигнализации;

автоматических (автономных) установок пожаротушения;

установки системы противодымной защиты;

системы внутреннего пожарного водопровода;

⁴⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997.

⁴¹ Пункт 48 Правил противопожарного режима.

⁴² Пункт 50 Правил противопожарного режима.

системы оповещения людей о пожаре;
 противопожарных дверей;
 первичных средств пожаротушения;

д) организует не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объектов защиты;

е) обеспечивает исправное состояние устройств самозакрывания дверей;

ж) обеспечивает судебных приставов по ОУПДС по г. Москве, дежурный персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее одного фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного⁴³.

41. Для выполнения требований к системам и средствам противопожарной защиты объектов защиты начальник подразделения федерального органа принудительного исполнения на объекте защиты «Сириус»:

а) обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на объекте защиты, и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

б) обеспечивает обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения⁴⁴;

в) обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже одного раза в год)⁴⁵;

г) обеспечивает содержание в работоспособном состоянии системы и средств противопожарной защиты на объектах защиты:

автоматической установки пожарной сигнализации;
 системы внутреннего пожарного водопровода;
 системы оповещения людей о пожаре;
 противопожарных дверей;
 первичных средств пожаротушения;

д) организует не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объектов защиты;

е) обеспечивает исправное состояние устройств самозакрывания дверей;

⁴³ Пункт 6 Правил противопожарного режима.

⁴⁴ Пункт 48 Правил противопожарного режима.

⁴⁵ Пункт 50 Правил противопожарного режима.

ж) обеспечивает судебных приставов по ОУПДС «Сириус», дежурный персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее одного фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного⁴⁶.

Х. Требования к эксплуатации электроустановок

42. При эксплуатации электроустановок работникам запрещается⁴⁷:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и (или) со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, постоянная работа которых обусловлена их функциональным назначением и (или) предусмотрена требованиями инструкции по эксплуатации.

ХІ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

43. Проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется подрядной организацией в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

44. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ проводит подрядная организация.

⁴⁶ Пункт 6 Правил противопожарного режима.

⁴⁷ Пункт 35 Правил противопожарного режима.

ХII. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

45. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов производится подрядной организацией в течение смены в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в объемах, не превышающих сменной потребности. После окончания смены подрядной организации хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещены.

ХIII. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

46. На объектах защиты в г. Москве курение запрещено (за исключением специально отведенных мест для курения табака во внутренних дворах по адресам: г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3; г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1). Начальник Управления тылового обеспечения обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», наличие урн с водой для окурков, первичных средств пожаротушения, ежедневную уборку мест курения.

47. На объекте защиты «Сириус» курение запрещено (за исключением специально отведенного места для курения табака перед зданием по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт «Сириус», ул. Вокзальная, д. 7а). Начальник подразделения федерального органа принудительного исполнения на объекте защиты «Сириус» обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», наличие урн с водой для окурков, первичных средств пожаротушения, ежедневную уборку мест курения.

48. На объектах защиты проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется подрядной организацией в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

49. В виду технологических особенностей зданий объектов защиты (заезд в тупик шириной 3 – 4 метра по адресу: г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3, и шириной 3 – 5 метров по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1) наличие парковок и схема проезда транспорта отсутствуют.

Для объекта защиты по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт «Сириус», ул. Вокзальная, д. 7а территория объекта защиты ограничена периметром здания, парковка и схема проезда транспорта отсутствуют.

ХIV. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

50. Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды осуществляется подрядной организацией при производстве работ в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

XV. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

51. Уборка горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды, ветоши осуществляется подрядной организацией после окончания смены при производстве работ в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

XVI. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другое), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

52. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя⁴⁸.

⁴⁸ Пункт 121 Правил противопожарного режима.