

**РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.457(101)**  
**(принята 13 июня 2019 года)**

**ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО СИСТЕМАМ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ (КОДЕКС СПБ)**

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ,

ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касающуюся функций Комитета,

ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию MSC.98(73), которой он принял Международный кодекс по системам пожарной безопасности (далее «Кодекс СПБ»), который приобрел обязательную силу согласно главе II-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 года (далее «Конвенция»),

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на статью VIII b) и правило II-2/3.22 Конвенции, касающиеся процедуры внесения изменений в Кодекс СПБ,

РАССМОТРЕВ на своей 101-й сессии поправки к Кодексу СПБ, предложенные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции,

1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Кодексу СПБ, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции;

2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вышеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2023 года, если до этой даты более одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости составляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят о своих возражениях против поправок;

3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведению, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 1 января 2024 года после их принятия в соответствии с пунктом 2 выше;

4 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвенции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержащегося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции;

5 ТАКЖЕ ПРОСИТ Генерального секретаря направить копии настоящей резолюции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися правительствами Конвенции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО СИСТЕМАМ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ (КОДЕКС СПБ)

ГЛАВА 15  
СИСТЕМЫ ИНЕРТНОГО ГАЗА

**2 Технические спецификации**

**2.2 Требования к компонентам**

**2.2.3.2 Трубопроводы инертного газа**

1 Пункт 2.2.3.2.1 заменяется следующим текстом:

«2.2.3.2.1 Магистраль инертного газа может быть разделена на два или более отрезка после невозвратных устройств, требуемых пунктом 2.2.3.1».

2 Пункт 2.2.3.2.6 заменяется следующим текстом:

«2.2.3.2.6 Должна быть предусмотрена возможность подключения магистрали инертного газа к внешнему источнику инертного газа. Такое устройство должно представлять собой фланец с креплением на болтах номинальным диаметром 250 мм, изолированный от магистрали инертного газа с помощью клапана и расположенный ниже невозвратного клапана. Конструкция фланца должна отвечать соответствующему классу принятых стандартов конструкции наружных соединений в системе грузовых трубопроводов судна».

**2.2.4 Индикаторы и средства сигнализации**

3 Пункт 2.2.4.2 заменяется следующим текстом:

«2.2.4.2 При подаче инертного газа должна быть установлена аппаратура для постоянного указания и непрерывной регистрации следующего:

- .1 давление в магистрали инертного газа ниже невозвратных устройств; и
- .2 содержание кислорода в инертном газе».