




**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)**



**П Р И К А З**

« 20 » сентября 2024 г.

№ 665

Москва

**Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности  
в здании Министерства просвещения Российской Федерации**

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании Министерства просвещения Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № 624 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в зданиях Министерства просвещения Российской Федерации и на прилегающей к ним территории» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2020 г., регистрационный № 57467).

3. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Министр

С.С. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства просвещения  
Российской Федерации  
от « 20 » сентября 2024 г. № 665

**Инструкция о мерах пожарной безопасности  
в здании Министерства просвещения Российской Федерации**

**I. Общие положения**

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в здании Министерства просвещения Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (далее соответственно – объект защиты, Министерство), для исполнения федеральными государственными гражданскими служащими Министерства, работниками подведомственных Министерству организаций, осуществляющими свою деятельность на объекте защиты (далее соответственно – государственные служащие, работники, подведомственные организации), а также другими лицами, находящимися на объекте защиты (далее – лица).

2. Государственные служащие, работники и лица на объекте защиты должны соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479<sup>1</sup> (далее соответственно – Постановление № 1479, Правила № 1479).

3. Государственные служащие и работники допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности<sup>2</sup>.

4. Общее руководство деятельностью структурных подразделений Министерства (далее – подразделения) по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с положениями настоящей Инструкции осуществляется заместителем директора Департамента правового обеспечения, администрирования и государственной службы Министерства, назначаемым

---

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 2 Постановления № 1479 данный акт действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

<sup>2</sup> Абзац первый пункта 3 Правил № 1479.

Министром просвещения Российской Федерации (далее – ответственный руководитель).

5. Соблюдение требований настоящей Инструкции в служебных помещениях и коридорах этажей объекта защиты обеспечивается руководителями подразделений и подведомственных организаций, а в помещениях общего пользования объекта защиты – ответственным руководителем.

## **II. Обязанности государственных служащих и работников**

6. Руководители подразделений и подведомственных организаций контролируют в подразделениях и подведомственных организациях соответственно соблюдение государственными служащими и работниками требований настоящей Инструкции.

7. Ответственный руководитель:

а) организует разработку планов эвакуации людей при пожаре<sup>3</sup>;

б) организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств<sup>4</sup>;

в) обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам, согласно разделу XIX Правил № 1479 и приложениям № 1 и № 2 к Правилам № 1479, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя<sup>5</sup>;

г) организует обучение государственных служащих и работников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам<sup>6</sup>;

д) организует и осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Инструкции подразделениями и подведомственными организациями и информирует

<sup>3</sup> Пункт 5 Правил № 1479.

<sup>4</sup> Абзац первый пункта 54 Правил № 1479.

<sup>5</sup> Абзац первый пункта 60 Правил № 1479.

<sup>6</sup> Абзац второй пункта 3 Правил № 1479.

Министра просвещения Российской Федерации о состоянии пожарной безопасности на объекте защиты;

е) обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации государственных служащих, работников и лиц<sup>7</sup>;

ж) принимает необходимые меры по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов<sup>8</sup>;

з) организует расположение специально отведенных мест для курения (во внешнем дворе объекта защиты), обеспечивает контроль выполнения Правил № 1479 в местах применения открытого огня, в местах проезда транспорта, в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ на объекте защиты;

и) обеспечивает оборудование и ежедневную уборку мест для курения;

к) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из объекта защиты при пожаре, ограждений на крышах (покрытиях) объекта защиты в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время<sup>9</sup>;

л) организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из объекта защиты при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты<sup>10</sup>.

8. Государственные служащие и работники обязаны:

а) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

б) соблюдать меры пожарной безопасности на объекте защиты;

в) знать план эвакуации людей при пожаре и свои действия при пожаре;

г) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

<sup>7</sup> Пункт 9 Правил № 1479.

<sup>8</sup> Абзац второй пункта 55 Правил № 1479.

<sup>9</sup> Подпункт «а» пункта 17 Правил № 1479.

<sup>10</sup> Подпункт «б» пункта 17 Правил № 1479.

д) знать место сбора при эвакуации государственных служащих, работников и лиц из объекта защиты при пожаре (далее – место сбора).

9. Для всех государственных служащих, работников и лиц место сбора установлено по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 7 (въезд в здание Министерства со стороны контрольно-пропускного пункта № 1).

**III. Обязанности и действия государственных служащих и работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей**

10. Государственные служащие и работники при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) на объекте защиты:

а) сообщают об этом по телефону 101 или 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности государственного служащего или работника. Государственный служащий сообщает также подразделение;

б) докладывают о пожаре своему руководителю подразделения (подведомственной организации) или государственному служащему (работнику), исполняющему его обязанности;

в) сообщают об этом в службу охраны объекта защиты или нажимают кнопку ручного извещателя пожарной сигнализации;

г) выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, от своего руководителя подразделения (подведомственной организации) или государственного служащего (работника), исполняющего его обязанности;

д) берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания при его наличии и при необходимости надевают его;

е) покидают помещение в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок);

ж) оказывают содействие в эвакуации лиц (при необходимости);

з) оказывают помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

и) докладывают руководителю подразделения (подведомственной организации) или государственному служащему (работнику), исполняющему его обязанности, в месте сбора после эвакуации о своем прибытии;

к) после эвакуации по указанию руководителя подразделения (подведомственной организации) или государственного служащего (работника), исполняющего его обязанности, перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют<sup>11</sup> (далее – безопасная зона).

11. Руководитель подразделения (подведомственной организации) при получении информации или сигнала о пожаре на объекте защиты:

а) уточняет информацию в службе охраны объекта защиты о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

б) оповещает государственных служащих, работников и лиц о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

в) прекращает все работы в подразделении, подведомственной организации, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

г) проверяет в месте сбора после эвакуации наличие государственных служащих, работников, организует перемещение государственных служащих, работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону, а также докладывает ответственному руководителю (или государственному служащему, исполняющему его обязанности) о результатах эвакуации.

12. Ответственный руководитель (или государственный служащий, исполняющий его обязанности) при получении информации или сигнала о пожаре на объекте защиты:

---

<sup>11</sup> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

а) прибывает на место пожара в максимально короткое время с момента получения информации или сигнала о пожаре и осуществляет общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

б) подтверждает в службе охраны объекта защиты информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

в) проверяет в службе охраны объекта защиты включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости обеспечивает ручное включение систем противопожарной защиты;

г) организует спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств<sup>12</sup>;

д) обеспечивает отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания), паровых и водных коммуникаций, остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия<sup>13</sup>;

е) обеспечивает перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания<sup>14</sup>;

<sup>12</sup> Подпункт «б» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>13</sup> Подпункт «г» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>14</sup> Подпункт «д» пункта 394 Правил № 1479.

ж) организует прекращение всех работ на объекте защиты (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара<sup>15</sup>;

з) обеспечивает удаление за пределы опасной зоны всех государственных служащих и работников, не задействованных в тушении пожара<sup>16</sup>;

и) осуществляет общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения службы пожарной охраны<sup>17</sup>;

к) обеспечивает соблюдение требований безопасности государственными служащими и работниками, принимающими участие в тушении пожара<sup>18</sup>;

л) организует привлечение сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития<sup>19</sup>;

м) организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей<sup>20</sup>;

н) встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара<sup>21</sup>;

о) информирует по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщает о других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара<sup>22</sup>;

п) сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава,

---

<sup>15</sup> Подпункт «е» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>16</sup> Подпункт «ж» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>17</sup> Подпункт «з» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>18</sup> Подпункт «и» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>19</sup> Подпункт «о» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>20</sup> Подпункт «к» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>21</sup> Подпункт «л» пункта 394 Правил № 1479.

<sup>22</sup> Подпункт «н» пункта 394 Правил № 1479.



о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах<sup>23</sup>.

13. Государственный служащий, ответственный за пожарную безопасность в подразделении (работник, ответственный за пожарную безопасность в подведомственной организации), при получении информации или сигнала о пожаре:

а) принимает участие в организации спасения государственных служащих, работников и лиц с использованием для этого имеющихся сил и средств;

б) принимает участие в перемещении государственных служащих, работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону.

14. Работники службы охраны объекта защиты при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) при срабатывании автоматической пожарной сигнализации:

а) осматривают место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убеждаются в наличии пожара и сообщают об этом по телефонам 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, а также сообщают об этом ответственному руководителю (или государственному служащему, исполняющему его обязанности);

в) проверяют включение автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, при необходимости включают ручной пожарный извещатель;

г) открывают и блокируют в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации государственных служащих, работников, открывают все имеющиеся на объекте защиты двери эвакуационных выходов;

---

<sup>23</sup> Подпункт «м» пункта 394 Правил № 1479.

д) участвуют в эвакуации государственных служащих, работников и лиц под руководством ответственного руководителя (или государственного служащего, исполняющего его обязанности);

е) оказывают помощь государственным служащим, работникам и лицам, находящимся на объекте защиты во время эвакуации, при необходимости вызывают по телефону 103 скорую медицинскую помощь;

ж) встречают подразделение пожарной охраны совместно с ответственным руководителем (или государственным служащим, исполняющим его обязанности) и обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдают руководителю подразделения пожарной охраны дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре.

15. Дежурный технический персонал при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты:

а) уточняет информацию в службе охраны объекта защиты о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

б) контролирует выполнение распоряжения ответственного руководителя (или государственного служащего, исполняющего его обязанности) об отключении паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентиляции, отключении электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания).

16. На объекте защиты в нерабочее время, в выходные и праздничные дни до прибытия ответственного руководителя (или государственного служащего, исполняющего его обязанности) общее руководство при угрозе или возникновении пожара осуществляет старший дежурной смены охраны.

**IV. Обязанности и действия государственных служащих и работников при аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования, по использованию средств пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных**

**ценностей, осмотру и приведению в пожаровзрывобезопасное состояние  
всех помещений объекта защиты**

17. В рамках деятельности Министерства на объекте защиты отсутствуют технологические процессы производства, технологическое оборудование, горючие вещества, склады для горючих веществ.

18. На объекте защиты при аварийном отключении вентиляции технический персонал должен осуществить следующие действия:

а) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) обеспечивает отключение системы вентиляции в ручном режиме в аварийном и смежных с ним помещениях при аварии, а также проведении ремонтных и регламентных работ в системе вентиляции;

б) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) контролирует автоматическое отключение системы вентиляции во всех помещениях при срабатывании противопожарной сигнализации и при необходимости проводит отключение системы вентиляции в ручном режиме, обеспечивает выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

в) отключение системы вентиляции по окончании рабочего дня и включение ее в начале рабочего дня производится в автоматическом режиме под контролем дежурного персонала.

19. На объекте защиты при аварийном отключении электроэнергии, электрооборудования технический персонал должен осуществить следующие действия:

а) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) обеспечивает отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объекте защиты при аварии, а также проведении ремонтных и регламентных работ в отношении электросетей и электрооборудования;

б) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) обеспечивает отключение электроэнергии, электрооборудования

(за исключением систем противопожарной защиты здания) на объекте защиты в зоне пожара по распоряжению ответственного руководителя (или государственного служащего, исполняющего его обязанности) в рамках проведения мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, или по указанию руководителя тушения пожара подразделения пожарной охраны;

в) руководителю технического персонала (или работнику, исполняющему его обязанности) запрещается оставлять по окончании рабочего времени обесточенными (отключенными от электрической сети) помещения, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты здания, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

20. Государственным служащим и работникам запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации<sup>24</sup>.

21. На объекте защиты государственные служащие и работники при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики должны:

а) проверять в случае пожара включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и при необходимости включить ее кнопкой ручного пожарного извещателя, используемого для ручной отправки сигнала тревоги;

б) знать места расположения первичных средств пожаротушения, которые обозначаются на планах эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) предотвращать распространение и производить тушение пожара в начальной стадии с момента его обнаружения с использованием имеющихся

---

<sup>24</sup> Пункт 32 Правил № 1479.

первичных средств пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители) с обязательным соблюдением мер безопасности.

#### **V. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты**

22. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, составляет 600 человек.

23. При общей площади рабочих помещений объекта защиты (16 676,0 квадратных метров) выполняются требования Правил № 1479 о максимальном допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на 1 человека<sup>25</sup>.

#### **VI. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

24. По окончании рабочего дня государственные служащие и работники отключают от электросети электроприборы на своем рабочем месте, в том числе бытовые электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

25. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения государственный служащий или работник производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

26. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

#### **VII. Порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты**

27. Ответственный руководитель (или государственный служащий, исполняющий его обязанности) на объекте защиты контролирует порядок

---

<sup>25</sup> Подпункт «г» пункта 22 Правил № 1479.

содержания и уборку территории, здания, помещений, эвакуационных путей, выходов и обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты.

28. На объекте защиты запрещается<sup>26</sup>:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия системы противопожарной защиты;

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов

---

<sup>26</sup> Пункт 16 Правил № 1479.

на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы;

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости<sup>27</sup>) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здание, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

---

<sup>27</sup> Часть 2 статьи 87 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

29. Отходы производства, не подлежащие утилизации, мусор, опавшие листья, сухая трава убираются и вывозятся с территории ежедневно по рабочим дням.

30. Не допускается сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия на территории Министерства.

### **VIII. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ**

31. Проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется в соответствии с требованиями Правил №1479.

32. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ проводятся подрядной организацией.

### **IX. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов, расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ**

33. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов производится в течение смены в соответствии с требованиями Правил № 1479 в объемах, не превышающих сменной потребности. После окончания смены подрядной организации хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещены.

34. На объекте защиты курение запрещено (за исключением специально отведенных мест для курения табака во внешнем дворе объекта защиты). Ответственный руководитель (или государственный служащий, исполняющий его обязанности) на объекте защиты обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», наличие урн с водой для окурков, первичных средств пожаротушения, ежедневную уборку мест курения.

35. На объекте защиты проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется в соответствии с требованиями Правил № 1479.



36. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя<sup>28</sup>.

37. Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды, используемой при производстве работ, уборка горючих отходов и пыли, хранение промасленной ветоши осуществляются после окончания рабочей смены в соответствии с требованиями Правил № 1479.

---

<sup>28</sup> Пункт 121 Правил № 1479.