



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2026

№ 602

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Строительство сети газораспределения и газопровода-ввода по ул. Малая, д. 67 в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 158 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Мордовская Пишля, ул. Малая, кадастровый номер 13:17:0210001:1152, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 781 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 23 июня 2026 г. № 602

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Строительство сети газораспределения и газопровода-ввода по ул. Малая, д. 67 в с. Мордовская Пишля
Рузаевского района РМ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Рузаевский р-н, с. Мордовская Пишля
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	781 м ² ± 10 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Строительство сети газораспределения и газопровода-ввода по ул. Малая, д. 67 в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383 173,87	1 265 922,62	Аналитический метод	0,10	—
2	383 182,94	1 265 919,39		0,10	
3	383 181,36	1 265 917,23		0,10	
4	383 185,40	1 265 914,27		0,10	
5	383 188,92	1 265 919,08		0,10	
6	383 191,52	1 265 921,04		0,10	
7	383 199,88	1 265 924,12		0,10	
8	383 213,86	1 265 919,24		0,10	
9	383 226,36	1 265 913,18		0,10	
10	383 238,62	1 265 907,97		0,10	
11	383 250,78	1 265 902,08		0,10	
12	383 263,09	1 265 896,53		0,10	
13	383 270,85	1 265 896,28		0,10	
14	383 274,87	1 265 893,43		0,10	
15	383 277,79	1 265 892,08		0,10	
16	383 286,04	1 265 889,96		0,10	
17	383 300,11	1 265 888,56		0,10	
18	383 315,07	1 265 887,97		0,10	
19	383 317,24	1 265 887,56		0,10	
20	383 318,17	1 265 892,47		0,10	
21	383 315,64	1 265 892,95		0,10	
22	383 300,46	1 265 893,55		0,10	
23	383 286,92	1 265 894,89		0,10	
24	383 279,47	1 265 896,81		0,10	
25	383 277,39	1 265 897,78		0,10	
26	383 272,52	1 265 901,23		0,10	
27	383 264,24	1 265 901,50		0,10	
28	383 252,90	1 265 906,61		0,10	
29	383 240,69	1 265 912,52		0,10	
30	383 228,43	1 265 917,73		0,10	
31	383 215,78	1 265 923,87		0,10	
32	383 199,83	1 265 929,43		0,10	
33	383 189,10	1 265 925,47		0,10	
34	383 186,43	1 265 923,46		0,10	
35	383 175,56	1 265 927,32		0,10	
1	383 173,87	1 265 922,62	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
2	4	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
4	19	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
19	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода