



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2026

№ 816

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Строительство сети газораспределения по ул. Большая в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 110 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Мордовская Пишля, ул. Большая, кадастровый номер 13:17:0210001:1155, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 550 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 31 июля 2026 г. № 816

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Строительство сети газораспределения по ул. Большая в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Рузаевский р-н, с. Мордовская Пишля
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$550 \text{ м}^2 \pm 8 \text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Строительство сети газораспределения по ул. Большая в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, прикладывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383 456,98	1 266 106,32	Аналитический метод	0,10	—
2	383 451,87	1 266 105,87		0,10	
3	383 443,55	1 266 105,23		0,10	
4	383 438,50	1 266 104,81		0,10	
5	383 432,43	1 266 104,30		0,10	
6	383 426,18	1 266 103,55		0,10	
7	383 420,57	1 266 103,35		0,10	
8	383 414,91	1 266 102,82		0,10	
9	383 408,67	1 266 102,31		0,10	
10	383 403,16	1 266 101,85		0,10	
11	383 396,79	1 266 101,32		0,10	
12	383 390,44	1 266 100,84		0,10	
13	383 384,67	1 266 100,31		0,10	
14	383 378,19	1 266 099,50		0,10	
15	383 377,36	1 266 099,35		0,10	
16	383 374,98	1 266 103,78		0,10	
17	383 372,20	1 266 109,24		0,10	
18	383 363,76	1 266 106,32		0,10	
19	383 357,62	1 266 104,12		0,10	
20	383 353,54	1 266 102,90		0,10	
21	383 354,95	1 266 098,11		0,10	
22	383 359,17	1 266 099,37		0,10	
23	383 365,42	1 266 101,60		0,10	
24	383 369,72	1 266 103,09		0,10	
25	383 370,55	1 266 101,46		0,10	
26	383 373,52	1 266 095,92		0,10	
27	383 374,58	1 266 093,78		0,10	
28	383 378,94	1 266 094,55		0,10	
29	383 385,21	1 266 095,34		0,10	
30	383 390,86	1 266 095,86		0,10	
31	383 397,19	1 266 096,34		0,10	
32	383 403,58	1 266 096,87		0,10	
33	383 409,08	1 266 097,33		0,10	
34	383 415,35	1 266 097,84		0,10	
35	383 420,89	1 266 098,36		0,10	
36	383 426,56	1 266 098,56		0,10	
37	383 432,93	1 266 099,32		0,10	
38	383 438,92	1 266 099,83		0,10	
39	383 443,95	1 266 100,25		0,10	
40	383 452,27	1 266 100,89		0,10	
41	383 457,40	1 266 101,33		0,10	
1	383 456,98	1 266 106,32		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат		МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов,
территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	20	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
20	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода