



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.10.2026

№ 1045

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района Республики Мордовия», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 3 587 м, адрес объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский м. р-н, Большеберезниковский м. р-н, кадастровый номер 13:00:0000000:12073, находящегося в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», площадью 18 010 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Республики Мордовия**



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 26 октября 2026г. №1045

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района Республики Мордовия

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Лямбирский м. р-н, Большеберезниковский м. р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18 010 ± 47 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Номер кадастрового района: 13:00 Наименование объекта: Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района Республики Мордовия Вид или наименование зоны (территории) по документу: Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района Республики Мордовия Вид зоны: Зоны с особыми условиями использования территории Номер: б/н Содержание ограничений использования объектов недвижимости: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387 120,17	1 319 544,27	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
2	387 115,22	1 319 543,61		0,10	
3	387 115,72	1 319 539,78		0,10	
4	387 115,42	1 319 467,27		0,10	
5	387 112,06	1 319 417,25		0,10	
6	387 116,36	1 319 299,78		0,10	
7	387 046,77	1 319 296,81		0,10	
8	386 977,07	1 319 294,68		0,10	
9	386 985,42	1 319 047,95		0,10	
10	386 882,24	1 318 599,95		0,10	
11	386 703,39	1 317 975,37		0,10	
12	386 681,48	1 317 933,98		0,10	
13	386 644,10	1 317 864,33		0,10	
14	386 620,62	1 317 819,37		0,10	
15	386 561,49	1 317 707,50		0,10	
16	386 538,33	1 317 665,10		0,10	
17	386 515,49	1 317 623,03		0,10	
18	386 478,21	1 317 551,52		0,10	
19	386 455,58	1 317 494,12		0,10	
20	386 400,06	1 317 487,24		0,10	
21	386 382,17	1 317 491,36		0,10	
22	386 344,73	1 317 507,95		0,10	
23	386 269,69	1 317 562,81		0,10	
24	386 152,94	1 317 651,72		0,10	
25	385 917,96	1 317 737,66		0,10	
26	385 772,96	1 317 752,51		0,10	
27	385 654,64	1 317 860,28		0,10	
28	385 615,95	1 317 896,63		0,10	
29	385 600,47	1 317 911,35		0,10	
30	385 564,58	1 317 970,53		0,10	
31	385 491,68	1 318 119,64		0,10	
32	385 499,29	1 318 123,45		0,10	
33	385 489,43	1 318 143,06		0,10	
34	385 470,79	1 318 134,02		0,10	
35	385 480,72	1 318 114,16		0,10	
36	385 487,21	1 318 117,41		0,10	
37	385 560,18	1 317 968,13		0,10	
38	385 596,54	1 317 908,18		0,10	
39	385 612,52	1 317 893,00		0,10	
40	385 651,24	1 317 856,61		0,10	
41	385 770,81	1 317 747,71		0,10	
42	385 916,83	1 317 732,75		0,10	
43	386 150,51	1 317 647,29		0,10	
44	386 266,70	1 317 558,81		0,10	
45	386 342,21	1 317 503,60		0,10	
46	386 380,58	1 317 486,59		0,10	
47	386 399,80	1 317 482,17		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	386 459,14	1 317 489,52	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
49	386 482,76	1 317 549,44		0,10	
50	386 519,91	1 317 620,68		0,10	
51	386 542,72	1 317 662,71		0,10	
52	386 565,89	1 317 705,13		0,10	
53	386 625,05	1 317 817,04		0,10	
54	386 648,52	1 317 861,99		0,10	
55	386 685,89	1 317 931,63		0,10	
56	386 708,06	1 317 973,49		0,10	
57	386 887,09	1 318 598,70		0,10	
58	386 990,44	1 319 047,47		0,10	
59	386 982,24	1 319 289,83		0,10	
60	387 046,95	1 319 291,81		0,10	
61	387 121,54	1 319 295,00		0,10	
62	387 117,06	1 319 417,17		0,10	
63	387 120,42	1 319 467,09		0,10	
64	387 120,72	1 319 540,10		0,10	
1	387 120,17	1 319 544,27	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат		МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	31	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
31	36	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
36	1	на расстоянии 3 метров от оси газопровода