



ПРИКАЗ

05.03.2015 1/12 №

Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78, расположенной в д. Ярабайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

ПРИКАЗ

05.03.2015 № 1/12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«26» марта 20 15 г.

Регистрационный № 10133

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78, расположенной в д. Ярабайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедертдинов

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78, расположенной в д. Ярабайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 4/78, расположенной в д. Ярабайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается в размере 60х42х58х55х42 м вокруг скважины № 4/78, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000035.07.23 от 10.07.2023 о соответствии Проекта обоснования уменьшения размеров границ первого пояса ЗСО и организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78, расположенной в д. Ярабайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы вторых и третьих поясов ЗСО водозаборной скважины № 4/78 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 4/78 представляет собой эллипс с шириной 294 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 159 м и вниз по потоку на 136 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 4/78 представляет собой эллипс с шириной 1797 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 1527 м и вниз по потоку на 548 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	394 001,11	1 208 603,65
2	393 963,75	1 208 622,83
3	393 937,25	1 208 571,24
4	393 978,17	1 208 550,22
1	394 001,11	1 208 603,65

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	394 008,20	1 208 435,06
2	394 040,90	1 208 447,30
3	394 069,78	1 208 466,91
4	394 093,23	1 208 492,79
5	394 109,95	1 208 523,44

6	394 119,00	1 208 557,17
7	394 119,89	1 208 592,08
8	394 112,59	1 208 626,22
9	394 097,47	1 208 657,70
10	394 075,39	1 208 684,75
11	394 047,55	1 208 705,83
12	394 015,53	1 208 719,75
13	393 981,12	1 208 725,70
14	393 946,29	1 208 723,34
15	393 913,00	1 208 712,81
16	393 883,14	1 208 694,71
17	393 858,38	1 208 670,09
18	393 840,11	1 208 640,33
19	393 829,34	1 208 607,11
20	393 826,65	1 208 572,30
21	393 832,20	1 208 537,82
22	393 845,67	1 208 505,61
23	393 866,34	1 208 477,46
24	393 893,04	1 208 454,97
25	393 924,30	1 208 439,41
26	393 958,36	1 208 431,68
1	394 008,20	1 208 435,06

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	394 107,85	1 207 074,57
2	394 238,22	1 207 108,99
3	394 361,12	1 207 164,51
4	394 473,72	1 207 238,74
5	394 573,99	1 207 328,95
6	394 660,61	1 207 432,36
7	394 732,76	1 207 546,35
8	394 790,03	1 207 668,51
9	394 832,19	1 207 796,68
10	394 859,17	1 207 928,88
11	394 870,95	1 208 063,29
12	394 867,53	1 208 198,17
13	394 848,91	1 208 331,81
14	394 815,08	1 208 462,43
15	394 766,11	1 208 588,14
16	394 702,10	1 208 706,90
17	394 623,37	1 208 816,44
18	394 530,48	1 208 914,25
19	394 424,45	1 208 997,61
20	394 306,92	1 209 063,75
21	394 180,26	1 209 110,03
22	394 047,64	1 209 134,36
23	393 912,82	1 209 135,52
24	393 779,80	1 209 113,46
25	393 652,40	1 209 069,29
26	393 533,84	1 209 005,02
27	393 426,58	1 208 923,25

28	393 332,32	1 208 826,76
29	393 252,14	1 208 718,27
30	393 186,66	1 208 600,32
31	393 136,18	1 208 475,20
32	393 100,84	1 208 344,99
33	393 080,70	1 208 211,57
34	393 075,76	1 208 076,74
35	393 086,03	1 207 942,20
36	393 111,50	1 207 809,70
37	393 152,15	1 207 681,05
38	393 207,92	1 207 558,20
39	393 278,60	1 207 443,29
40	393 363,81	1 207 338,71
41	393 462,77	1 207 247,06
42	393 574,22	1 207 171,11
43	393 696,20	1 207 113,61
44	393 825,97	1 207 077,00
45	393 960,08	1 207 063,01
1	394 107,85	1 207 074,57

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/78, расположенной в д. Ярабайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».