



ПРИКАЗ

16.07.2025 560 №

Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67, расположенной в д. Сятракасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67, расположенной в д. Сятракасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Министр

Э.Н. Бедертдинов

ПРИКАЗ

16.07.2025 № 560

г. Чебоксары



Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 16 июля 2025 г. № 560

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67, расположенной в д. Сятракасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 2/67, расположенной в д. Сятракасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 2/67 устанавливается размером 30 x 25 м, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.01.04.000.Т.000395.10.24 от 04.10.2024 о соответствии Проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 2/67, расположенной по ул. Школьная в д. Сятракасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 2/67 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 2/67 представляет собой эллипс с шириной 248 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 133 м и вниз по потоку на 117 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 2/67 представляет собой эллипс с шириной 1564 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 1242 м и вниз по потоку на 504 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	400 666,18	1 230 850,67
2	400 654,35	1 230 878,24
3	400 631,38	1 230 868,38
4	400 643,21	1 230 840,81
1	400 666,18	1 230 850,67

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67

Номера точек	Координаты
--------------	------------

	X	Y
1	400 728,75	1 230 934,78
2	400 712,64	1 230 952,00
3	400 693,52	1 230 965,83
4	400 672,09	1 230 975,80
5	400 649,13	1 230 981,53
6	400 625,47	1 230 982,82
7	400 601,95	1 230 979,62
8	400 579,44	1 230 972,04
9	400 558,74	1 230 960,37
10	400 540,60	1 230 945,02
11	400 525,68	1 230 926,55
12	400 514,52	1 230 905,63
13	400 507,52	1 230 883,00
14	400 504,93	1 230 859,50
15	400 506,85	1 230 835,96
16	400 513,20	1 230 813,25
17	400 523,77	1 230 792,17
18	400 538,17	1 230 773,49
19	400 555,86	1 230 757,90
20	400 576,22	1 230 745,95
21	400 598,52	1 230 738,06
22	400 621,93	1 230 734,54
23	400 645,63	1 230 735,50
24	400 668,75	1 230 740,91
25	400 690,46	1 230 750,57
26	400 709,96	1 230 764,15
27	400 726,57	1 230 781,13
28	400 739,67	1 230 800,92
29	400 748,79	1 230 822,79
30	400 753,61	1 230 845,96
31	400 753,94	1 230 869,59
32	400 749,79	1 230 892,82
33	400 741,29	1 230 914,82
1	400 728,75	1 230 934,78

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	401 063,26	1 231 130,87
2	400 970,31	1 231 248,75
3	400 855,76	1 231 343,77
4	400 721,09	1 231 415,25
5	400 572,06	1 231 459,67
6	400 414,07	1 231 475,43
7	400 252,81	1 231 461,96

8	400 094,13	1 231 419,75
9	399 943,75	1 231 350,32
10	399 807,10	1 231 256,18
11	399 689,14	1 231 140,73
12	399 594,12	1 231 008,16
13	399 525,47	1 230 863,24
14	399 485,68	1 230 711,21
15	399 476,19	1 230 557,58
16	399 497,34	1 230 407,89
17	399 548,36	1 230 267,56
18	399 627,40	1 230 141,65
19	399 731,63	1 230 034,71
20	399 857,25	1 229 950,62
21	399 999,75	1 229 892,41
22	400 153,96	1 229 862,18
23	400 314,31	1 229 861,03
24	400 475,01	1 229 889,00
25	400 630,24	1 229 945,07
26	400 774,41	1 230 027,23
27	400 902,29	1 230 132,50
28	401 009,26	1 230 257,07
29	401 091,47	1 230 396,45
30	401 145,93	1 230 545,60
31	401 170,69	1 230 699,12
32	401 164,83	1 230 851,47
33	401 128,59	1 230 997,15
1	401 063,26	1 231 130,87

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2/67, расположенной в д. Сятракасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».