



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2019 г. № 3 -пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Сольвычегодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», расположенных на территории муниципального образования «Котлас», на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Сольвычегодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», расположенных на территории муниципального образования «Котлас», на 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 21 января 2019 г. № 3-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии Сольвычегодского
территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», расположенных на
территории муниципального образования «Котлас», на 2019 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. тонн	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. тонн
Котельная при локомотивном депо станции Сольвычегодск муниципального образования «Котлас»	Дизельное топливо	0,647	0,168	0,479