



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 29-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования «Сосновское», муниципального образования «Лавельское», муниципального образования «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования «Сосновское», муниципального образования «Лавельское», муниципального образования «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2020-2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 29 мая 2019 г. № 29-пн

Н О Р М А Т И В Ы

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования «Сосновское», муниципального образования «Лавельское», муниципального образования «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2020-2024 годы

Расположение источников теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ООО «АльянсТеплоЭнерго»						
-система теплоснабжения пос. Сосновка муниципального образования «Сосновское»	дрова	203,9	204,4	204,4	204,8	204,8
-система теплоснабжения пос. Мамониha муниципального образования «Сосновское»	дрова	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3
-система теплоснабжения муниципального образования «Лавельское»	дрова	193,6	193,6	193,6	194,7	195,0
-система теплоснабжения муниципального образования «Кушкопальское»	дрова	207,4	207,4	208,2	209,7	209,7