



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 августа 2019 г. № 58-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Лешуконское», муниципального образования «Ценогорское», муниципального образования «Койнасское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Лешуконское», муниципального образования «Ценогорское», муниципального образования «Койнасское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», на 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 28 августа 2019 г. № 58-пн

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии

ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Лешуконское», муниципального образования «Ценогорское», муниципального образования «Койнаское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», на 2020 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс.м ³ /тыс.тонн	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс.м ³ /тыс.тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.м ³ /тыс.тонн
Котельная «МРУ-1» муниципального образования «Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	уголь	0,344	0,085	0,259
Котельная «МРУ-1» муниципального образования «Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	дрова	0,591	0,251	0,340
Котельная «СХТ» муниципального образования «Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	дрова	0,358	0,152	0,206
Котельная «Аэропорт» муниципального образования «Лешуконское»	дрова	1,102	0,468	0,634

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»				
Котельная «Школа» муниципального образования «Койнаское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	дрова	0,061	0,026	0,035
Котельная «Школа» муниципального образования «Ценогорское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	дрова	0,059	0,025	0,034
