



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2019 г. № 115-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Архангельская областная энергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный район», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Архангельская областная энергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный район», на 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области
от 5 ноября 2019 г. № 115-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Архангельская областная энергетическая компания»,
расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального
образования «Приморский муниципальный район», на 2020 год**

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), т	В том числе:	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), т	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), т
Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», пос. Соловецкий	дизельное топливо	544,0	-	544,0

Примечание: В соответствии с пунктами 18 и 23 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377, для организаций, топливо для которых завозится сезонно, НЭЗТ определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период, а ННЗТ не рассчитывается.