



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 ноября 2019 г. № 125-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО ПК «Энергия Севера», расположенных на территории муниципального образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО ПК «Энергия Севера», расположенных на территории муниципального образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением министерства  
топливно-энергетического  
комплекса и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 20 ноября 2019 г. № 125-пн

### НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО ПК «Энергия Севера», расположенных на территории муниципального образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на 2020 год**

Месторасположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	В том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Муниципальное образование «Заостровское», дер. Б. Анисимово, д. 15	уголь	215,9	88,9	127,0
Муниципальное образование «Матигорское», дер. Заполье, д. 4А	уголь	362,1	149,1	213,0