



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2025 г. № 11-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Няндомы Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», на 2025 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Няндомы Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью, на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 февраля 2025 г. № 11-пн

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории города Няндомы Няндомского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», на 2025 – 2028 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной «МСС», расположенной по адресу: Урицкого ул., д. 35, г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область	220,47	220,47	220,47	220,47	278,68	278,68	278,68	278,68
Тепловые сети от котельной «Групповая», расположенной по адресу: Леваневского ул., д. 45 «а», г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область	408,52	408,52	408,52	408,52	444,55	444,55	444,55	444,55