



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2025 г. № 10-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Архангельской
области, эксплуатируемые ЖКС № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (по ВМФ), на 2026 – 2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Архангельской области, эксплуатируемыми ЖКС № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), на 2026 – 2030 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 февраля 2025 г. № 10-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Архангельской области, эксплуатируемыми ЖКС № 10
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ),
на 2026 – 2030 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Котельная № 6 в/г 24, расположенная по адресу: с. Ненокса, Архангельская область	мазут М-100	204,72	204,72	204,72	204,72	204,72
Котельная № 68 в/г 49, расположенная по адресу: Дежневцев ул., д. 15, корп. 2, г. Архангельск, Архангельская область	мазут Ф-5	184,29	184,29	184,29	184,29	184,29
Котельная № 53 в/г 8, расположенная по адресу: пос. Байка, г. Котлас, Архангельская область	мазут Ф-5	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92
Котельная № 20 в/г 49, расположенная по адресу: Дежневцев ул., д. 15, корп. 2, г. Архангельск, Архангельская область	уголь	275,82	275,82	275,82	275,82	275,82
Котельная № 12 в/г 8, расположенная по адресу: дер. Хорьково, Приморский район, Архангельская область	уголь	204,22	204,22	204,22	204,22	204,22