



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 мая 2025 г. № 52-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках  
тепловой энергии, расположенных на территории Архангельской  
области, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,  
на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Архангельской области, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2026 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности  
министра**



**Н.А. Сорванова**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 19 мая 2025 г. № 52-пн

**Н О Р М А Т И В Ы**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии,**  
**расположенных на территории Архангельской области,**  
**эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,**  
**на 2026 год**

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная № 1, расположенная на территории военного городка № 39 муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	мазут Ф-5 (тонн)	211,4	30,7	180,7
Котельная № 46, расположенная на территории военного городка № 3 муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	уголь (тонн)	6,3	0,9	5,4
Котельная № 4, расположенная на территории военного городка № 42 муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	уголь (тонн)	34,8	4,9	29,9
Котельная № 6, расположенная на территории военного городка № 24, с. Ненокса муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	мазут М-100 (тонн)	338,4	53,9	284,5
Котельная № 69, расположенная на территории военного городка № 24, с. Ненокса муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	уголь (тонн)	226,3	31,5	194,8

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная № 20, расположенная на территории военного городка № 73, дер. Рембуево Приморского муниципального округа Архангельской области	уголь (тонн)	138,9	19,0	119,9
Котельная № 68, расположенная на территории военного городка № 49, пос. Глухое городского округа «Город Архангельск»	мазут М-100 (тонн)	139,9	21,7	118,2
Котельная № 20, расположенная на территории военного городка № 49, пос. Глухое городского округа «Город Архангельск»	уголь (тонн)	34,1	4,7	29,4
Котельная № 63, расположенная на территории военного городка № 140, пос. Любовское Приморского муниципального округа Архангельской области	уголь (тонн)	77,2	10,5	66,7
Котельная № 51, расположенная на территории военного городка № 42, пос. Зеленый Бор муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	уголь (тонн)	106,4	15,3	91,1
Котельная № 61, расположенная на территории военного городка № 42, пос. Зеленый Бор муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	уголь (тонн)	66,3	9,5	56,8
Котельная № 43, расположенная на территории военного городка № 25, дер. Ригач Приморского муниципального округа Архангельской области	уголь (тонн)	76,9	11,1	65,8
Котельная № 12, расположенная на территории военного городка № 8, дер. Хорьково Приморского	уголь (тонн)	70,8	10,0	60,8

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
муниципального округа Архангельской области				
Котельная № 75, расположенная на территории военного городка № 8, пос. Байка городского округа Архангельской области «Котлас»	мазут Ф-5 (тонн)	96,0	15,4	80,6
Котельная № 53, расположенная на территории военного городка № 8, пос. Байка городского округа Архангельской области «Котлас»	мазут Ф-5 (тонн)	58,8	8,7	50,1