



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2025 г. № 50-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории поселков Сия
и Сылога Пинежского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью
«Регион-Энерго», на 2026 – 2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселков Сия и Сылога Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Регион-Энерго», на 2026 – 2030 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



Н.А. Сорванова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 мая 2025 г. № 50-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными
на территории поселков Сия и Сылога Пинежского муниципального
округа Архангельской области, эксплуатируемые обществом
с ограниченной ответственностью «Регион-Энерго»,
на 2026 – 2030 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Котельная, расположенная в доме № 29-а в поселке Сия Пинежского муниципального округа Архангельской области	уголь	209,73	209,73	209,73	209,73	209,73
Котельная, расположенная в доме № 7Б по ул. Северная в поселке Сылога Пинежского муниципального округа Архангельской области	дрова	179,37	179,37	179,37	179,37	179,37