



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2025 г. № 88-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории деревень Алферовская, Бережная,
Веригинская, Дубровская, Левоплоская, Юрятинская, поселков Илеза,
Квазеньга, Кидюга, Кизема, Лойга, Мирный, Советский, сел Строевское
и Шангалы Устьянского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемым обществом с ограниченной
ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания»,
на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:


1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории деревень Алферовская, Бережная, Веригинская, Дубровская, Левоплоская, Юрятинская, поселков Илеза, Квазеньга, Кидюга, Кизема, Лойга, Мирный, Советский, сел Строевское и Шангалы Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 5 декабря 2023 г. № 319-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК»», на 2023 – 2026 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 22 июля 2025 г. № 88-пн

Н О Р М А Т И В Ы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории деревень Алферовская, Бережная, Веригинская, Дубровская, Левоплоская, Юрятинская, поселков Илеза, Квазеньга, Кидюга, Кизема, Лойга, Мирный, Советский, сел Строевское и Шангалы Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Школьная ул., дом № 6 «б», деревня Алферовская, Устьянский муниципальный округ	19,19	19,19	19,19	19,19	112,38	112,38	112,38	112,38
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Заречная ул., дом № 13 «б», деревня Бережная, Устьянский муниципальный округ	20,02	20,02	20,02	20,02	59,31	59,31	59,31	59,31

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: дом № 22, деревня Веригинская, Устьянский муниципальный округ	44,43	44,43	44,43	44,43	99,45	99,45	99,45	99,45
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Орловская ул., дом № 35, деревня Дубровская, Устьянский муниципальный округ	27,99	27,99	27,99	27,99	90,87	90,87	90,87	90,87
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Молодежная ул., дом 23, деревня Левоплоская, Устьянский муниципальный округ	85,18	85,18	85,18	85,18	242,99	242,99	242,99	242,99
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: деревня Юрятинская, Устьянский муниципальный округ	254,99	254,99	254,99	254,99	686,90	686,90	686,90	686,90
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Школьная ул., дом № 5 «а», поселок Илеза, Устьянский муниципальный округ	86,40	86,40	86,40	86,40	317,60	317,60	317,60	317,60

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: поселок Квазеньга, Устьянский муниципальный округ	6,15	6,15	6,15	6,15	25,12	25,12	25,12	25,12
Тепловые сети от котельной. расположенная по адресу: Лесная ул., дом № 20, поселок Кидюга, Устьянский муниципальный округ	32,45	32,45	32,45	32,45	101,13	101,13	101,13	101,13
Тепловые сети, от котельных, расположенных по адресу: Железнодорожная ул., дом № 19, Терешковой ул., дом № 1 «а», Советская ул., дом № 13 «а», Юбилейная ул., дом № 4 «а», поселок Кизема, Устьянский муниципальный округ	1232,79	1232,79	1232,79	1232,79	2433,21	2433,21	2433,21	2433,21
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Садовая ул., дом № 21 «а», поселок Лойга, Устьянский муниципальный округ	74,96	74,96	74,96	74,96	205,76	205,76	205,76	205,76
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Первомайская ул., дом № 14 «а», поселок Мирный, Устьянский муниципальный округ	106,89	106,89	106,89	106,89	306,06	306,06	306,06	306,06

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: поселок Советский, Устьянский муниципальный округ	49,92	49,92	49,92	49,92	175,37	175,37	175,37	175,37
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Центральная ул., дом № 29, село Строевское, Устьянский муниципальный округ	61,00	61,00	61,00	61,00	182,02	182,02	182,02	182,02
Тепловые сети от котельной «УСШ», расположенной по адресу: 50 лет Октября ул., село Шангалы, Устьянский муниципальный округ	769,02	769,02	769,02	769,02	1377,15	1377,15	1377,15	1377,15
Тепловые сети от котельной «ДК», расположенной по адресу: Ленина ул., село Шангалы, Устьянский муниципальный округ	83,47	83,47	83,47	83,47	284,59	284,59	284,59	284,59