



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 августа 2025 г. № 113-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории поселка Соловецкий Приморского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая компания», на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории поселка Соловецкий Приморского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая компания», на 2026 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 11 августа 2025 г. № 113-пн

**НОРМАТИВЫ**  
запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном  
на территории поселка Соловецкий Приморского муниципального  
округа Архангельской области, эксплуатируемым акционерным  
обществом «Архангельская областная энергетическая компания»,  
на 2026 год

Место расположения источника тепловой энергии	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонны	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонны	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонны
Котельная «Соловецкая ТЭС», расположенная по адресу: поселок Соловецкий, Приморский муниципальный округ	дизельное	595,2	—	595,2