



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 августа 2025 г. № 126-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Маймаксанского
территориального округа городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью
«Регион-лес», на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории Маймаксанского территориального округа городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Регион-лес», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 августа 2025 г. № 126-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Маймаксанского территориального округа городского
округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом с
ограниченной ответственностью «Регион-лес», на 2025 – 2028 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная по адресу: Постышева ул., д. 35, г. Архангельск (вид топлива - мазут и щепы)	мазут	271,20	-	-	-
	щепы	266,30	-	-	-
Котельная вновь построенная, расположенная по ул. Постышева, г. Архангельск, кадастровый номер участка 29:22:012101:909 (вид топлива - пеллеты)	пеллеты	181,46	181,46	181,46	181,46