



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 августа 2025 г. № 128-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка, села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2026 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:


1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка, села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2026 – 2030 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 15 декабря 2021 г. № 247-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Рочегодское» Виноградовского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2022 – 2026 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 28 августа 2025 г. № 128-пн

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка,
 села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда
 Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной
 ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2026 – 2030 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы:									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Тепловые сети от котельной «ПУ-44», расположенной по адресу: Кудрявцева ул., дом № 21 «г», город Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ	1 492,18	1 492,18	1 492,18	1 492,18	1 492,18	1 646,09	1 646,09	1 646,09	1 646,09	1 646,09
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Ленина ул., дом № 18 «а», деревня Никифоровская, Шенкурский муниципальный округ	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	54,48	54,48	54,48	54,48	54,48

Расположение тепловых сетей	Нормативы:									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Садовая ул., дом № 1, поселок Красная Горка, Шенкурский муниципальный округ	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Центральная ул., дом № 68 «а», село Шеговары, Шенкурский муниципальный округ	103,44	103,44	103,44	103,44	103,44	189,03	189,03	189,03	189,03	189,03
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Комсомольская ул., дом № 67 «в», поселок Рочегда, Виноградовский муниципальный округ	1 720,98	1 720,98	1 720,98	1 720,98	1 720,98	1 746,19	1 746,19	1 746,19	1 746,19	1 746,19