



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 октября 2025 г. № 169-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках  
тепловой энергии, расположенных на территории города Каргополя  
Каргопольского муниципального округа Архангельской области,  
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью  
«Каргопольские тепловые сети», на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Каргопольские тепловые сети», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического  
комплекса и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 октября 2025 г. № 169-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных**  
**на территории города Каргополя Каргопольского муниципального**  
**округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом**  
**с ограниченной ответственностью «Каргопольские тепловые сети»,**  
**на 2025 год**

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная «КИТ», расположенная по адресу: Архангельская ул., д. 90 «а», г. Каргополь	дрова (куб. м)	146,9	62,4	84,5