



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 7 мая 2026 г. № 51-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории рабочего поселка Коноша Коношского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» «Центральная дирекция по тепловодоснабжению», на 2027 – 2031 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории рабочего поселка Коноша Коношского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» «Центральная дирекция по тепловодоснабжению», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 7 мая 2026 г. № 51-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов**  
**тепловую энергию источниками тепловой энергии,**  
**расположенными на территории рабочего поселка Коноша Коношского**  
**муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми**  
**Исакогорским территориальным участком Северной дирекции**  
**по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» «Центральная дирекция**  
**по тепловодоснабжению», на 2027 – 2031 годы**

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Котельная № 16 «Парк Б» станции Коноша, расположенная по адресу: Печерская ул. д. 9, стр. 1, рабочий поселок Коноша, Коношский муниципальный округ Архангельской области	уголь	187,92	187,92	187,92	187,92	187,92