



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2026 г. № 75-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2027 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселок Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 17 июня 2026 г. № 75-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории поселка Сельменьга Виноградовского муниципального
округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Уютный город», на 2027 – 2031 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Котельная, расположенная по адресу: Комсомольская ул., д. 1, корп. 5, поселок Сельменьга, Виноградовский муниципальный округ	щепа	230,65	230,65	230,65	230,65	230,65