КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.12.2019 № 2436

Волгоград

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, регионального государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)", пунктом 7 постановления Правительства Волгоградской области от 27.10.2014 № 594-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области", п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемую при осуществлении регионального государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области для проверки соблюдения обязательных требований обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в Волгоградской области, согласно приложению №1;

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемую при осуществлении регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан для проверки

соблюдения обязательных требований к информационной открытости поставщиков социальных услуг, согласно приложению №2;

2. Отделу по работе с негосударственными организациями социального обслуживания комитета социальной защиты населения Волгоградской области обеспечить размещение форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных настоящим приказом, на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и их актуализацию в случае изменения требований законодательства Российской Федерации в сфере социального обслуживания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Е.В. Тришину.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета Л.Ю.Заботина

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сектор делопроизводства и работы с обращениями граждан

Приложение № 1
к приказу комитета социальной защиты
населения Волгоградской области

от 18.12.2019 № 2436

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении регионального государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области для проверки соблюдения обязательных требований обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в Волгоградской области

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)

Проверочный лист утвержден приказом комитета от "____" _____ 2019 г. № _____ " Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, регионального государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области"

Вид государственного контроля	Региональный государственный контроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя	
Наименование органа регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области
Основание проведения плановой проверки	Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от "____" _____ 20___ года №_____

Место проведения плановой проверки	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок	№_____ от "___" _____20__г.
Должности, фамилии и инициалы должностных лиц комитета социальной защиты населения Волгоградской области, уполномоченных на проведение плановой проверки и заполняющих проверочный лист (список контрольных вопросов)	

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Примечание
			Да	Нет	Не применяется	
1	2	3	4	5	6	7
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ); Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" (далее – Порядок); СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №605 (далее – СП 59.13330.2012).						
1.	Обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам социальной инфраструктуры	пункт 1 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ				
2.	Обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к услугам:	пункт 1 части 1, части 2 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, пункт 7 Порядка				
Требования к путям движения в зданиях						
2.1	ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) не менее- 1,5 м при движении кресла-коляски в одном направлении; при встречном движении - 1,8 м;	подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.2	ширина перехода в другое здание составляет не менее 2,0 м;					
2.3	при движении по коридору инвалида на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 х 1,2 м. разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м;					

2.4	высота коридоров по всей их длине и ширине составляет не менее 2,1 м;					
2.5	подходы к различному оборудованию и мебели по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м;	подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.6	глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" - не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема - не менее 1,5 м;					
2.7	ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м;					
2.8	участки пола на путях движения имеют на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность;	подпункт 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.9	зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки;					
2.10	ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку составляет не менее 0,9 м;	подпункт 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.11	двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной;					
2.12	дверные проемы в помещения не имеют порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не превышает 0,014 м;					
2.13	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. При выступе за плоскость стен более чем на 0,1 м, пространство выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они выступают более чем на 0,3 м;	подпункт 5.2.7 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.14	в помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м;	подпункт 5.2.8 пункта 5.2 раздела 5				

		СП 59.13330.2012				
2.15	ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью;	подпункт 5.2.9 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.16	ребра ступеней имеют закругление радиусом не более 0,05 м;					
2.17	ступени лестниц имеют подступенки;					
2.18	ширина марша лестницы не менее 1,35 м;	подпункт 5.2.10 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.19	завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м);					
2.20	завершающие горизонтальные части поручня не имеют травмирующее завершение;					
2.21	максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%);	подпункт 5.2.13 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.22	через каждые 8,0 - 9,0 м длины марша пандуса устроена горизонтальная площадка;					
2.22.1	горизонтальная площадка устроена при каждом изменении направления пандуса;					
2.24	площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте имеет размер не менее 1,5 м по ходу движения;					
2.24	пандусы в своей верхней и нижней частях имеют горизонтальные площадки размером не менее 1,5м х 1,5 м;					
2.25	по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотрены колесоотбойники высотой не менее 0,05 м;	подпункт 5.2.14 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.26	поверхность марша пандуса визуально контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса;					
2.27	вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м установлены ограждения с поручнями;	подпункт 5.2.15 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.28	поручни расположены на высоте 0,9 м (допускается от 0,38 м до 0,92 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м);					
2.29	поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывен по всей ее высоте;					
2.30	расстояние между поручнями пандуса установлено в пределах от 0,9 м до 1,0 м;					

2.31	завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м);					
2.32	завершающие горизонтальные части поручня не имеют травмирующее завершение;					
2.33	на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил имеются рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил;	подпункт 5.2.16 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.34	здание оборудовано пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) (при необходимости);	подпункт 5.2.17 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.35	эскалаторы оснащены тактильными предупреждающими знаками у каждого края;	п.п.5.2.22 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.36	если эскалатор или пассажирский конвейер находятся на основном пути движения МГН, у каждого их конца имеются выступающие перед балюстрадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 - 1,5 м для безопасности слепых и слабовидящих;					
2.37	ширина участков эвакуационных путей, используемых маломобильной группой населения (далее по тексту – МГН), не менее, м: из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел. - 0,9;	подпункт 5.2.25 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.37.1	проемов и дверей в остальных случаях проходов внутри помещений - 1,2;					
2.37.2	переходных лоджий и балконов, межквартирных коридоров (при открывании дверей внутрь) - 1,5;					
2.37.3	коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5;					
2.37.4	при встречном движении - 1,8;					
2.38	пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, имеет выход наружу из здания на прилегающую территорию;	подпункт 5.2.26 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.39	оборудованы зоны безопасности, в которых могут находиться до прибытия спасательных подразделений МГН;	подпункт 5.2.27 пункта 5.2 раздела 5				

		СП 59.13330.2012				
2.40	площадь зоны безопасности предусмотрена на всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, $м^2$/чел.: инвалид в кресле-коляске- 2,40;	подпункт 5.2.28 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим - 2,65;					
	инвалид, перемещающийся самостоятельно - 0,75;					
	инвалид, перемещающийся с сопровождающим - 1,00;					
2.41	каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны);	подпункт 5.2.30 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.42	на планах эвакуации обозначены места расположения зон безопасности;					
2.43	верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашены в контрастный цвет или применены тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м;	подпункт 5.2.30 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.44	кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты;					
Требования к санитарно – бытовым помещениям						
2.45	доступная кабина в общей уборной имеет размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9;	подпункт 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.46	в кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски,					
2.46.1	в кабине рядом с унитазом имеются крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;					
2.47	в кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски;					
2.48	двери открываются наружу;					
2.49	в универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения;					
2.50	размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2,					

	глубина - 2,25;					
2.51	один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м;					
2.52	унитаз имеет опору для спины;					
2.53	в помещениях доступных душевых предусмотрено не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусмотрено пространство для подъезда кресла-коляски;	подпункт 5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.54	для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения предусмотрены закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога;	подпункт 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.55	душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона;					
2.55.1	душевая кабина для МГН оборудована ручным душем					
2.55.2	душевая кабина для МГН оборудована настенными поручнями					
2.56	глубина сиденья не менее 0,48 м, длина - 0,85 м;					
2.57	габариты поддона (трапа) имеют не менее 0,9 х 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8 х 1,5 м;					
2.58	у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м;	подпункт 5.3.6 пункта 5.3 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.59	доступные кабины оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта);					
2.60	В доступных кабинах применяются водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом (при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа);	подпункт 5.3.9 пункта 5.3 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.61	унитазы имеют автоматический слив воды или ручное кнопочное управление, расположенное на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз;					
Требование к внутреннему оборудованию и устройствам						
2.62	приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены	подпункт 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 СП 59.13330.2012				

	помещения или другой вертикальной плоскости;					
2.63	выключатели и электророзетки в помещениях расположены на высоте не более 0,8 м от уровня пола;					
2.64	дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье;					
2.65	наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических требований;	подпункт 5.1.2 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.66	входная площадка при входах, доступных МГН, имеет навес;	подпункт 5.1.3 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.67	входная площадка при входах, доступных МГН, имеет водоотвод;					
2.68	размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м;					
2.69	размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м;					
2.70	поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, отсутствует скольжение при намокании;					
2.71	входные двери имеют ширину от 0,9 до 1,2 м;	подпункт 5.1.4 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.72	в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола;					
2.73	нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой;					
2.74	наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги, при этом высота каждого элемента порога не превышает 0,014 м;					
2.75	на прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути;	подпункт 5.1.5 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.76	входные двери, доступные для входа инвалидов, автоматические, ручные или механические;	подпункт 5.1.6 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.77	входные двери, доступные для входа инвалидов, хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность;					
2.78	на путях движения МГН, установлены двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей,					

	продолжительностью не менее 5 секунд;					
2.79	глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей имеет размеры не менее 2,3 м при ширине не менее 1,50 м;	подпункт 5.1.7 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.80	свободное пространство у двери со стороны защелки при открывании "от себя" не менее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м;					
2.81	при наличии контроля на входе применяются контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках;	подпункт 5.1.8 пункта 5.1 раздела 5 СП 59.13330.2012				
2.82	при наличии контроля на входе дополнительно к турникетам имеется боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН, ширина которого принята по расчету;					
3.	Обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;	пункт 3 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, подпункт "в" пункта 4 Порядка				
4.	Обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной инфраструктуры;	пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, подпункт "г" пункта 4 Порядка				
5.	Обеспечено размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры с учетом ограничений их жизнедеятельности:	пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, подпункт "е" пункта 4 Порядка, подпункт 5.5.1 пункта 5.5 раздела 5 СП 59.13330.2012				
5.1	наличие символов доступности в следующих местах:					
5.1.1	парковочные места;					
5.1.2	зоны посадки пассажиров;					
5.1.3	входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными;					
5.1.4	места в общих санузлах;					

5.1.5	гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными;					
5.1.6	лифты и другие подъемные устройства;					
5.1.7	зоны безопасности;					
5.1.8	проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными;					
5.2	визуальная информация располагается на контрастном фоне, с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагается на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола;	абзац первый подпункта 5.5.4 пункта 5.5 раздела 5 СП 59.13330.2012				
5.3	кроме визуальной предусмотрена звуковая сигнализация;	абзац второй подпункта 5.5.4 пункта 5.5 раздела 5 СП 59.13330.2012				
5.4	установлены световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, которые подключены к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях внутри организации социального обслуживания;	подпункт 5.5.5 пункта 5.5 раздела 5 СП 59.13330.2012				
5.5	Обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории организации;	пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, подпункт "е" пункта 4 Порядка				
5.6	Обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, в организации социального обслуживания;					
5.7	Установлены звуковые информаторы для удобства пользования посетителей с недостатками зрения;	абзац первый подпункт 5.5.6 пункта 5.5 раздела 5 СП 59.13330.2012				
5.8	замкнутые пространства зданий, лифтовые холлы и зоны безопасности оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным;	абзац первый подпункта 5.5.7 пункта 5.5 раздела 5 СП 59.13330.2012				
5.9	система двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными					

	аварийными сигнальными устройствами;					
5.10	снаружи над дверью предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации;					
5.11	предусмотрено аварийное освещение;					
5.12	Организован допуск, при необходимости, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, предоставляющего услуги с использованием русского жестового языка инвалидам по слуху;	пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт "б" пункта 5 Порядка				
5.13	обеспечен допуск на объекты социальной инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;	пункт 7 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт "ж" пункта 4 Порядка				
5.14	оборудованы на прилегающей к объекту проверки территории места для парковки автотранспортных средств для инвалидов;	абзац второй подпункта "г" пункта 6 Порядка				
5.15	на индивидуальных автостоянках выделено 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно - 5%, но не менее одного места; от 101 до 200 - 5 мест и дополнительно 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и дополнительно 2%; 1001 место и более - 24 места плюс не менее 1%;	подпункт 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 СП 59.13330.2012				
5.16	выделяемые места обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м;					
5.17	разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске имеет размеры 6,0 х 3,6 м, сбоку и сзади машины - 1,2 м.	подпункт 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4 СП 59.13330.2012				

Должностное лицо_____

(Ф.И.О. должность, подпись проверяющего должностного лица)

Ознакомлен:

Руководитель поставщика социальных услуг:

_____

(Ф.И.О. должность)

Дата подпись

Приложение № 2
к приказу комитета социальной защиты
населения Волгоградской области

от 18.12.2019 №2436

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, для проверки соблюдения обязательных требований к информационной открытости поставщиков социальных услуг

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом комитета от "____" _____ 2019 г. № _____ " Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, регионального государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области"

Вид государственного контроля	Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания граждан
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя	
Наименование органа регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, регионального государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортных инфраструктур и предоставляемых услуг в Волгоградской области на территории Волгоградской области	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Основание проведения плановой проверки	Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от "____" _____ 20___года №_____
Место проведения плановой проверки	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок	№_____ от "___" _____20__г.
Должности, фамилии и инициалы должностных лиц комитета социальной защиты населения Волгоградской области, уполномоченных на проведение плановой проверки и заполняющих проверочный лист (список контрольных вопросов)	

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Примечание
			Да	Нет	Не применяется	
1	2	3	4	5	6	7
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №442-ФЗ); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 №886н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления) (далее – Порядок №886н); постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1239 "Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Правила №1239); приказ Министерства и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н "Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений" (далее – Приказ 940н);						
1.	Обеспечена открытость и доступность информации:	пункт 2 статьи 13 Федерального закона №442–ФЗ пункт 2 Порядка №886н пункт 2 Правил №1239 пункт 22 Приказа 940н				
1.1	о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации	подпункт 1 пункта 2 Федерального закона №442–ФЗ подпункт 1 пункта 2 Порядка №886н				

		подпункт "а" пункта 2 Правил №1239 подпункт 1 пункта 22 Приказа 940н				
1.2	об учредителе (учредителях) - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты	подпункт 1 пункта 2 Федерального закона №442–ФЗ подпункт 2 пункта 2 Порядка №886н подпункт "а" пункта 2 Правил №1239 подпункт 1 пункта 22 Приказа 940н				
1.3	о месте нахождения, филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда	подпункт 1 пункта 2 Федерального закона №442–ФЗ подпункт 3 пункта 2 Порядка №886н подпункт "а" пункта 2 Правил №1239 подпункт 1 пункта 22 Приказа 940н				
1.4	о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед,	подпункт 1 пункта 2 Федерального закона №442–ФЗ подпункт 4 пункта 2 Порядка №886н				

		подпункт "а" пункта 2 Правил №1239 подпункт 1 пункта 22 Приказа 940н				
1.5	о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг и об адресах электронной почты	подпункт 1 пункта 2 Федерального закона №442–ФЗ подпункт 5 пункта 2 Порядка №886н подпункт "а" пункта 2 Правил №1239 подпункт 1 пункта 22 Приказа 940н				
1.6	о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты	подпункт 5 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 6 пункта 2 Порядка №886н, подпункт "в" пункта 2 Правил №1239 подпункт 5 пункта 22 Приказа 940н				
1.7	о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения	подпункт 2 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 7 пункта 2				

	структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии);	Порядка №886н подпункт "б" пункта 2 Правил №1239 подпункт 2 пункта 22 Приказа 940н				
1.8	о попечительском совете организации социального обслуживания;	подпункт 7 пункта 2 Порядка №886н				
1.9	о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);	подпункт 5 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 7 пункта 2 Порядка №886н подпункт "г" пункта 2 Правил №1239 подпункт 5 пункта 22 Приказа 940н				
1.10	о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет");	подпункт 6 пункта 2 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 8 пункта 2 Порядка №886н подпункт "д" пункта 2 Правил №1239 подпункт 6 пункта 22 Приказа 940н				
1.11	о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные	подпункт 3 пункта 2 статьи 13				

	услуги (стационарной, полустационарной, на дому);	Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 9 пункта 2 Порядка №886н подпункт 3 пункта 22 Приказа 940н				
1.12	о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)	подпункт 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 10 пункта 2 Порядка №886н подпункт 3 пункта 22 Приказа 940н				
1.13	о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания	подпункт 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 11 пункта 2 Порядка №886н подпункт "ж" пункта 2 Правил №1239 подпункт 3 пункта 22 Приказа 940н				
1.14	о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг	подпункт 11 пункта 2 Порядка №886н подпункт "е" пункта 2 Правил №1239				

1.15	приложены образцы договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату	подпункт "ж" пункта 2 Правил №1239				
	о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания	подпункт 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 11 пункта 2 Порядка №886н подпункт 3 пункта 22 Приказа 940н				
1.16	о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно	подпункт 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 11 пункта 2 Порядка №886н подпункт 3 пункта 22 Приказа 940н				
1.17	о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц	подпункт 4 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 12 пункта 2 Порядка №886н подпункт "и" пункта 2 Правил №1239 подпункт 4 пункта 22 Приказа 940н				
1.18	о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания,	подпункт 7 пункта 2 Федерального закона				

	финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц	№442 – ФЗ подпункт 13 пункта 2 Порядка №886н подпункт "к" пункта 2 Правил №1239 подпункт 7 пункта 22 Приказа 940н				
1.19	об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц	подпункт 8 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 14 пункта 2 Порядка №886н подпункт "л" пункта 2 Правил №1239 подпункт 8 пункта 22 Приказа 940н				
1.20	о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации	подпункт 9 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 15 пункта 2 Порядка №886н подпункт "м" пункта 2 Правил №1239 подпункт 9 пункта 22 Приказа 940н				
1.20.1	размещены электронные образы лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию					

1.21	о финансово-хозяйственной деятельности	подпункт 10 пункта 2 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 16 пункта 2 Порядка №886н подпункт "н" пункта 2 Правил №1239 подпункт 10 пункта 22 Приказа 940н				
	размещен электронный образ плана финансово-хозяйственной деятельности					
1.22	о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре	подпункт 11 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 17 пункта 2 Порядка №886н подпункт "о" пункта 2 Правил №1239 подпункт 11 пункта 22 Приказа 940н				
1.22.1	размещены электронные образы: правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,					
1.22.2	правил внутреннего трудового распорядка;					
1.22.3	коллективный договор;					
1.23	о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний	подпункт 12 пункта 2 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ подпункт 18 пункта 2 Порядка №886н подпункт "п" пункта 2 Правил №1239				

		подпункт 12 пункта 22 Приказа 940н				
1.24	о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания	подпункт 12.1. пункта 2 Федерального закона №442 – ФЗ пункт 3 Порядка №886н подпункт "р" пункта 2 Правил №1239 подпункт 13 пункта 22 Приказа 940н				
2.	информация обновляется в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих изменений	пункт 3 статьи 13 Федерального закона №442 – ФЗ пункт 10 Порядка 886 - н пункт 3 Правил №1239 пункт 23 Приказа 940н				
3.	Размещена информации о структуре официального сайта, включающей в себя:	пункт 4 Порядка №886н пункт 4 Правил №1239				
3.1.	ссылку на федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"					
3.2.	информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме					
3.3.	ссылку на официальный сайт органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере социального обслуживания					

3.4.	ссылку на официальный сайт организации, которой предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг					
3.5.	ссылку на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.					
4.	Информация о поставщике социальных услуг размещена в общедоступной части официального сайта в формате, обеспечивающем возможность ее поиска без дополнительной регистрации, без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы	пункт 5 Порядка №886н				
5.	Информация о поставщике социальных услуг размещена на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме электронного образа копий документов.	пункт 7 Порядка №886н пункт 5 Правил №1239				
6.	Технические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, обеспечивают возможность выражения мнений получателями социальных услуг о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания.	подпункт 4 пункта 9 Порядка №886н подпункт "д" пункта 7 Правил №1239				
7.	Размещенная на официальном сайте информация о поставщике социальных услуг доступна пользователям для ознакомления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений	пункт 11 Порядка №886н пункт 9 Правил №1239				

Должностное
лицо_____

(Ф.И.О. должность, подпись проверяющего должностного лица)

Ознакомлен:
Руководитель поставщика социальных услуг :

_____

(Ф.И.О. должность)

Дата

подпись