

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

08.11.2019

№ 350-р

г. Вологда

Об утверждении АО «Вологдагортеплосеть» норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для АО «Вологдагортеплосеть» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08 . 11 .2019 № 350-р

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	АО «Вологдагортеплосеть» (котельная, расположенная по адресу: г. Вологда, ул. Костромская, д. 3А)	со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2019 года	155,89	296