ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.05.2021 № 42-р

г. Вологда

Об определении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных электросетевых организаций Вологодской области за 2020 год

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, рассмотрев отчетные данные территориальных электросетевых организаций Вологодской области за 2020 год, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных электросетевых организаций Вологодской области за 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 27.05.2021 № 42-р

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных электросетевых организаций Вологодской области за 2020 год

№ п/п	Наименование территориальной электросетевой организации в субъекте Российской Федерации	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения
		($П_{SAIDI}$)	($П_{SAIFI}$)	($П_{ТПР}$)
1.	Акционерное общество «Апатит»	0,00000	0,00000	1,00000
2.	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания»	0,94919	0,39969	1,00197
3.	Вологодский филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	2,04078	1,36052	1,02480
4.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Электросеть»	0,19784	0,24713	1,00000
5.	Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»	0,00000	0,00000	1,00000
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть»	0,74243	0,37573	1,00000
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	1,14077	0,57433	1,00000
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Череповецкая электросетевая компания»	1,78156	0,18119	1,00000
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»	0,09064	0,06624	1,00000
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа»	0,00000	0,00000	1,00000
11.	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»	2,34266	0,05682	1,00000
12.	Северный филиал ООО «Газпром энерго»	0,00000	0,00000	1,00000
13.	Филиал «Северный» акционерного общества «Оборонэнерго»	0,86882	0,56850	1,02381