**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРИКАЗ

17.12.2021 № 602-р

г. Вологда

**О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20 декабря 2017 года № 713-р**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20 декабря 2017 года № 713-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения 1 к приказу:

строку

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2022 | 31,59 | 32,27 | » |

графы «Потребители, за исключением категории «Население» (без учета НДС)» изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2022 | 29,33 | 29,93 | »; |

строку

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2022 | 37,28 | 38,08 | » |

графы «Население (тарифы указываются с учетом НДС) *» изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2022 | 35,20 | 35,92 | ». |

1.2. Приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.12.2021 № 602-р
«Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20.12.2017 № 713-р

# Производственная программа МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в сфере водоснабжения на 2018 – 2022 годы

## I. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Вологда» «Вологдагорводоканал» |
| ИНН / КПП | 3525023596 / 352501001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 128<br>тел./факс: (8172) 75-07-11 / (8172) 75-07-01 |
| Сфера деятельности | холодное водоснабжение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б<br>тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года |

## II. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Объем поднятой воды | 34129,655 | 34129,655 | 33655,099 | 33702,972 | 34363,589 |
| 2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | 4343,139 | 4343,139 | 4343,139 | 4343,139 | 4207,072 |
| 3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,592 | 9,775 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 33971,655 | 33971,655 | 33971,655 | 33971,655 | |
| 5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | 29798,516 | 29798,516 | 29323,960 | 29371,425 | 30166,292 |
| 6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | 8283,987 | 8283,987 | 8150,595 | 8165,256 | 8368,229 |
| 7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | 21514,529 | 21514,529 | 21173,365 | 21206,169 | 21780,063 |
| 7.1. | объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | 352,797 | 352,797 | 352,797 | 352,797 | 553,305 |
| 7.2. | объем воды другим водопроводам | | | | 16,213 | 15,495 |
| 7.3. | объем реализованной воды, в том числе: | 21161,732 | 21161,732 | 20820,568 | 20837,159 | 21211,263 |
| 7.3.1 | бюджетным потребителям | 1381,288 | 1381,288 | 1231,035 | 1309,904 | 998,537 |
| 7.3.2 | населению | 17284,983 | 17284,983 | 17049,670 | 17245,493 | 17990,948 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.3 | прочим потребителям | 2495,460 | 2495,460 | 2539,862 | 2281,762 | 2221,778 |
| 7.3.4 | другим водопроводам | – | – | – | – | – |

**III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|---|---|---|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения | |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2018-2022 |
| 1.2 | Ремонт насосных станций | 2018-2022 |

**IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 614 609,9 | 628 873,4 | 612305,0 | 611648,8 | 629024,5 |

**V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |

**VI. Отчет об исполнении производственной программы**

**Фактический объем подачи воды**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Объем поднятой воды | 34507,666 | 33 967,862 | 33415,190 | 33686,613 | 32423,659 |
| 2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | 4520,183 | 4 420,009 | 3969,840 | 4369,204 | 4207,072 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | 72,512 | 10,513 | 11,100 | 10,331 | 9,775 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 34379,836 | 33 865,072 | 33299,900 | 33609,250 | 32362,090 |
| 5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | 30059,995 | 29 558,366 | 29456,450 | 29327,740 | 28226,363 |
| 6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | 8370,871 | 8 132,914 | 8287,020 | 7712,237 | 6446,300 |
| 7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | 21689,124 | 21 425,452 | 21169,430 | 21615,503 | 21780,063 |
| 7.1 | объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | 352,797 | 366,581 | 359,130 | 571,850 | 553,305 |
| 7.2 | объем воды другим водопроводам | | | | 16,129 | 15,495 |
| 7.3 | объем реализованной воды, в том числе: | 21336,327 | 21 058,871 | 20810,300 | 21027,524 | 21211,263 |
| 7.3.1 | бюджетным потребителям | 1381,288 | 1 261,565 | 1221,400 | 1321,856 | 998,537 |
| 7.3.2 | населению | 17459,579 | 17 194,455 | 17107,700 | 17403,075 | 17990,948 |
| 7.3.3 | прочим потребителям | 2495,460 | 2 602,851 | 2481,200 | 2302,593 | 2221,778 |
| 7.3.4 | другим водопроводам | – | – | – | – | – |

**Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 582 609,1 | 540 503,5 | 560134,9 | 573811,7 | 595429,9 |

**Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,8 | 1,06 | 1,7 | 2,5 | 0,0 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,3 | 0,17 | 0,9 | 0,9 | 0,2 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км | 1,4 | 0,90 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 27,8 | 27,5 | 28,1 | 26,3 | 22,8 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | 0,360 | 0,406 | 0,348 | 0,383 | 0,392 |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м | 0,575 | 0,169 | 0,176 | 0,154 | 0,147 |

».