**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРИКАЗ

14.07.2023 № 69-р

г. Вологда

**Об утверждении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источника тепловой энергии котельной № 83, расположенной по адресу: поселок Шайма, сельское поселение Ирдоматское Череповецкого муниципального района Вологодской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источника тепловой энергии котельной № 83, расположенной по адресу: поселок Шайма, сельское поселение Ирдоматское Череповецкого муниципального района Вологодской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.07.2023 № 69-р

**Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источника тепловой энергии котельной № 83, расположенной по адресу: поселок Шайма, сельское поселение Ирдоматское Череповецкого муниципального района Вологодской области**

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Период | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
|---|---|---|---|
| 1. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 169,65 |
| | | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 169,65 |