



Правовое управление правительства Воронежской области		
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО		
«30»	01	2025 г.
Регистрационный номер №		19

**Министерство жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Воронежской области**

**П Р И К А З**

09 января 2025

№ 4

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при  
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за  
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в  
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Е.В. Ковешникову.

Министр

Е.В. Бажанов

**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области  
от 09 января 2025 № 4

**НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год**

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных на 2025 год кг у. т. /Гкал
1.	МП «Павловскводоканал», Воронежская область, Павловский район, г. Павловск	160,96