



## РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» ноября 2020 г. № 340  
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной  
энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение  
к постановлению Региональной  
энергетической комиссии Кузбасса  
от «12» ноября 2020 г. № 340

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве  
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 МВт и более, на 2021 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3	4
1	МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213012417	Каменный уголь	224,4
2	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727	Каменный уголь	181,5
		Бурый уголь	238,0
2.1	Котельная МППВ на ст. Промышленная	Каменный уголь	217,5
2.2	Котельная ШЧ на ст. Артышта-2	Каменный уголь	219,5
2.3	Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк- Сортировочный	Каменный уголь	174,9
2.4	Котельная МППВ на ст. Бирюлинская	Каменный уголь	222,5
2.5	Котельная КТУ на ст. Юрга-1	Каменный уголь	224,1
2.6	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	Бурый уголь	238,0
3	ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная Насосно-фильтровальная станция, ИНН 4223117521	Каменный уголь	228,1

1	2	3	4
4	МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404	Каменный уголь	201,1
5	ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк), ИНН 4217192224	Каменный уголь	174,9
		Бурый уголь	221,1
6	ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830	Каменный уголь	191,7
7	ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021343	Каменный уголь	219,0
8	МУП «Тепло-Темир» (г. Таштагол), ИНН 4252015570	Каменный уголь	169,7
9	ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово) ИНН 4205265799	Природный газ	156,9