



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 03 » марта 2025 года

№ 01-03/200

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80924 ВР от 09 сентября 2021 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 15 января 2025 года № 48.20.01.000.Т.000008.01.25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 420959 (№№ скважин по ГVK 42202698, 42202697), расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, сельское поселение Докторовский сельский совет, с. Каменная Лубна, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 420959 (№№ скважин по ГВК 42202698, 42202697), расположенный по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, сельское поселение Докторовский сельский совет, с. Каменная Лубна, на период с 2025 года по 2044 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 420959 (№№ скважин по ГВК 42202698, 42202697), расположенный по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, сельское поселение Докторовский сельский совет, с. Каменная Лубна, на период с 2025 года по 2044 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте министерства: <https://gkhlipetsk.ru>.

Министр жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области



Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника,
эксплуатационного водозабора № 420959 (№№ скважин по ГВК
42202698, 42202697), расположенный по адресу: Липецкая область,
Лебединский район, сельское поселение Докторовский сельский совет,
с. Каменная Лубна, на период с 2025 года по 2044 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202697	Водозабор № 420959, расположенный по адресу: Липецкая область, Лебединский район, сельское поселение	30
2	42202698	Докторовский сельский совет, с. Каменная Лубна	30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202697	Водозабор № 420959, расположенный по адресу: Липецкая область, Лебединский район, сельское поселение	75	531
2	42202698	Докторовский сельский совет, с. Каменная Лубна	75	531

**Режим зоны санитарной охраны подземного источника,
эксплуатационного водозабора № 420959 (№№ скважины по ГВК
42202698, 42202697), расположенный по адресу: Липецкая область,
Лебедянский район, сельское поселение Докторовский сельский совет,
с. Каменная Лубна, на период с 2025 года по 2044 год**

Санитарные мероприятия, которые должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО- владельцами источника водоснабжения за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию;
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

**Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО,
которые должны выполняться:**

Таблица

№ пп (по СанПиН)	Мероприятия по содержанию ЗСО	ЗСО		
		I	II	III
1 (3.2.1.1)	Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твердым покрытием	+	-	-
2 (3.2.1.2)	Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	+	-	-
3 (3.2.1.3)	Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО – I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО – II пояса	+	-	-
4 (3.2.1.4)	Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО – I пояса, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов	+	-	-

5 (3.2.1.5)	Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО	+	-	-
6 (3.2.3.1)	Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод: применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции	+	+	-
7 (3.2.3.2)	Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)	+	+	-
8 (3.2.2.1)	Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов	+	+	+
9 (3.2.2.2)	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора	+	+	+
10 (3.2.2.2)	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли	+	+	+
11 (3.2.2.4)	Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод	+	+	+
12 (3.2.2.5)	Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод	+	+	+