РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03 ноября 2020 года № 288-Р

г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 декабря 2018 года № 287-Р

Приложения №№ 1, 2 к распоряжению Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 декабря 2018 года № 287-Р «Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2019 - 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к распоряжению Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2018 № 287-Р

«Приложение № 1
к распоряжению Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2018 года № 287-Р

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2019 - 2023 годы

Наименование теплоисточника	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал		
	Потери и затраты теплоносителя, вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	2019 год	2020 год	2021 - 2023 годы
Котельная № 1	5 596,67	6 376,98	166,9	166,9	166,9
Котельная № 2	387,81	936,68	160,8	160,8	160,8
Котельная № 3	263,02	314,00	204,5	179,6	210,8
Котельная № 6	118,27	127,86	158,5	158,5	158,5
Котельная № 7	375,34	497,02	160,8	160,8	158,5
Котельная № 9	126,56	202,17	202,7	202,7	202,7
Котельная № 10	694,74	696,02	160,8	160,8	160,8
Котельная № 14	704,83	1 183,15	158,5	158,5	158,5
Котельная № 15	280,81	389,97	207,0	207,0	207,0
Котельная № 20	1 363,76	1 828,79	161,8	161,8	165,8
Всего	9 911,82	12 552,62	167,8	167,2	168,2

_____»

Приложение № 2
к распоряжению Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 03 декабря № 288-Р

«Приложение № 2
к распоряжению Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2018 года № 287-Р

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
объектов теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2019 - 2023 годы

Показатели	Значения показателей					
	Фактические	Плановые				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Тепловые сети от котельной № 1 по ул. Советская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,86	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,63	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	6323,72	6376,98	6376,98	6376,98	6376,98	6376,98
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	5547,58	5596,67	5596,67	5596,67	5596,67	5596,67
Тепловые сети от котельной № 2 по ул. Партизанская						
Показатели надежности						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	2,19	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	929,84	936,68	936,68	936,68	936,68	936,68
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	384,40	387,81	387,81	387,81	387,81	387,81
Тепловые сети от котельной № 3 по ул. Октябрьская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	312,17	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	260,72	263,02	263,02	263,02	263,02	263,02
Тепловые сети от котельной № 6 по ул. Степная						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,22	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,13	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	126,80	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	117,23	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27
Тепловые сети от котельной № 7 по ул. Водников						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,62	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	516,19	497,02	497,02	497,02	497,02	497,02
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	372,05	375,34	375,34	375,34	375,34	375,34
Тепловые сети от котельной № 9 по ул. Ленина						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	200,30	202,17	202,17	202,17	202,17	202,17
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	125,45	126,56	126,56	126,56	126,56	126,56
Тепловые сети от котельной № 10 по ул. Ленина						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	688,52	696,02	696,02	696,02	696,02	696,02
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	688,65	694,74	694,74	694,74	694,74	694,74
Тепловые сети от котельной № 14 по ул. Совхозная						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	1186,42	1183,15	1183,15	1183,15	1183,15	1183,15
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	698,65	704,83	704,83	704,83	704,83	704,83
Тепловые сети от котельной № 15 по ул. Первомайская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,78	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,28	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	386,65	389,97	389,97	389,97	389,97	389,97
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	278,34	280,81	280,81	280,81	280,81	280,81
Тепловые сети от котельной № 20 по ул. Ленинградская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,69	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,22	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	1863,23	1828,79	1828,79	1828,79	1828,79	1828,79
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	1351,80	1363,76	1363,76	1363,76	1363,76	1363,76
Итого по организации						
Показатели надежности объектов теплоснабжения						

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), т/м²	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	12533,86	12552,62	12552,62	12552,62	12552,62	12552,62
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, т/год	9824,88	9911,82	9911,82	9911,82	9911,82	9911,82
Котельная № 1 по ул. Советская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
Котельная № 2 по ул. Партизанская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	163,2	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Котельная № 3 по ул. Октябрьская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	203,1	204,5	179,6	210,8	210,8	210,8
Котельная № 6 по ул. Степная						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	163,2	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5
Котельная № 7 по ул. Водников						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0

Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	160,8	160,8	160,8	158,5	158,5	158,5
Котельная № 9 по ул. Ленина						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	181,9	202,7	202,7	202,7	202,7	202,7
Котельная № 10 по ул. Ленина						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	159,3	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Котельная № 14 по ул. Совхозная						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	160,8	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5
Котельная № 15 по ул. Первомайская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	177,4	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
Котельная № 20 по ул. Ленинградская						
Показатели надежности объекта теплоснабжения						
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у. т./Гкал	161,8	161,8	161,8	165,8	165,8	165,8
Итого по организации						
Показатели надежности объектов теплоснабжения						

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал	166,6	167,8	167,2	168,2	168,2	168,2

»