РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03 ноября 2020 года № 287-Р

г. Омск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Нижнеиртышское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Нижнеиртышское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Нижнеиртышское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к распоряжению Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 03 ноября 2020 года № 287-Р

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Нижнеиртышское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год

Наименование теплоисточника	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная детского сада с. Андреевка	158,5
Котельная СДК и детского сада с. Нижнеиртышское	160,2
Итого по организации	159,8

Приложение № 2
к распоряжению Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 03 ноября 2020 года № 287-Р

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Нижнеиртышское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год

Наименование теплоисточника	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии	
	Потери и затраты теплоносителя, вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал
Котельная СДК и детского сада с. Нижнеиртышское	36,00	48,77