



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 21 января 2026 № 26

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Елшанка (скважина № 334/81),
с. Лох (скважина № 63/86),
с. Марьино-Лашмино (скважина № 315/77),
п. Динамовский (№ 2/72) Новобурасского
муниципального района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 08 декабря 2025 года № 64.01.04.000.Т.001583.12.25 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Елшанка (скважина № 334/81), с. Лох (скважина № 63/86), с. Марьино-Лашмино (скважина № 315/77), п. Динамовский (№ 2/72) Новобурасского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Новобурасского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев



**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Елшанка
(скважина № 334/81), с. Лох (скважина № 63/86), с. Марьино-Лашмино
(скважина № 315/77), п. Динамовский (№ 2/72) Новобурасского
муниципального района Саратовской области**

Номер скважины	Год бурения	Абсолютная отметка, м	Дебит скважины, м ³ /час	Координаты (ГСК 2011)		Расположение
				Северная широта	Восточная долгота	
334/81	1981	150	6,84	52.040001286	46.010002730	с. Елшанка
63/86	1986	135	15,84	52.080001277	46.510002736	с. Лох
315/77	1977	130	5,76	52.010001293	45.550002725	с. Марьино-Лашмино
2/72	1972	206	19,8	52.210001283	46.060002738	п. Динамовский

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны (далее - ЗСО):
 - для скважины № 334/81 с. Елшанка – определены в размерах 20*20 м. Отступ от устья скважины 10 метров в северном, восточном, южном и западном направлениях;
 - для скважины № 63/86 с. Лох – определены единой зоной санитарной охраны первого пояса для водозаборной скважины и водонапорной башни в размерах 12*23 м. Отступ от устья скважины 6 метров в северном, южном и западном направлениях, и 17 метров от устья скважины в восточном направлении (с учетом местоположения водонапорной башни);
 - для скважины № 315/77 с. Марьино-Лашмино – определены в размерах 20*20 м. Отступ от устья скважины 10 метров в северном, восточном, южном и западном направлениях;
 - для скважины № 2/72 п. Динамовский – определены в размерах 50*50 м. Отступ от устья скважины 25 метров в северном, восточном, южном и западном направлениях.

2. Границы второго пояса ЗСО:
 - для скважины № 334/81 с. Елшанка – определены на расстоянии 20,0 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для скважины № 63/86 с. Лох – определены на расстоянии 54,0 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для скважины № 315/77 с. Марьино-Лашмино – определены на расстоянии 36,0 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для скважины № 2/72 п. Динамовский – определены на расстоянии 31,0 м во всех направлениях от устья скважины.



3. Границы третьего пояса ЗСО:

- для скважины № 334/81 с. Елшанка – определены на расстоянии 201,0 м во всех направлениях от устья скважины;
- для скважины № 63/86 с. Лох – определены на расстоянии 537,0 м во всех направлениях от устья скважины;
- для скважины № 315/77 с. Марьино-Лашмино – определены на расстоянии 360,0 м во всех направлениях от устья скважины;
- для скважины № 2/72 п. Динамовский – определены на расстоянии 308,0 м во всех направлениях от устья скважины.



**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения с. Елшанка
(скважина № 334/81), с. Лох (скважина № 63/86), с. Марьино-Лашмино
(скважина № 315/77), п. Динамовский (№ 2/72) Новобурасского
муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;



размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

