



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 18 марта 2026 года № 165

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземного источника водоснабжения
населения с. Мавринка (скважина № 12/10)
Надеждинского образования Пугачевского
муниципального района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 29 декабря 2025 года № 64.01.04.000.Т.001657.12.25 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения населения с. Мавринка (скважина № 12/10 (1)) Надеждинского образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Пугачевского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев



**Границы зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения
населения с. Мавринка (скважина № 12/10) Надеждинского образования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Номер скважин ы	Год бурения	Абсолютная отметка, м	Дебит скважины, м ³ /час	Координаты (ГСК 2011)		Расположение
				Северная широта	Восточная долгота	
12/10 (1)	2001	110	10	52.345676,	48.714593	с. Мавринка

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

В пределах первого пояса скважины расположено:

- насосная скважина первого подъема (водозаборная скважина);

Северо-западнее на 15 м от устья скважины:

- водонапорная башня Рожновского объемом 25,0 м³, закрытого типа.

Севернее на 18 м от устья скважины:

- кирпичное неотапливаемое помещение, где находится электрооборудование (автоматика).

Северо-западнее на 33 м от устья скважины:

- счетчик для учета воды, расположенный на столбе.

Предусматривается организовать единую зону санитарной охраны первого пояса для водозаборной скважины № 12/10 (1), павильона скважинного оборудования и водонапорной башни в размерах 20*42 м. Отступ от устья скважины 10 метров в восточном, южном, западном направлениях и 32 метров в северном направлении (с учетом местоположения водонапорной башни и павильона скважинного оборудования).

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- для скважины № 12/10 (1) – определены на расстоянии 62 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- для скважины № 12/10 (1) – определены на расстоянии 618 м во всех направлениях от устья скважины.

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 18 марта 2026 года № 165

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземного источника водоснабжения населения
с. Мавринка (скважина № 12/10) Надеждинского образования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных



траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампотаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

