



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 7 сентября 2026 года № 574

г. Саратов

**Об установлении зоны санитарной охраны
подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Пигаревского муниципального образования
Озинского муниципального района Саратовской
области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 31 июля 2026 года № 64.01.04.000.Т.000902.07.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Озинского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);


в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form the letters of the name M.A. Butylkin.

М.А. Бутылкин

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 7 сентября 2026 года № 574

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Пигаревского
муниципального образования Озинского муниципального района
Саратовской области**

Географические координаты водозаборных скважин (ГСК-2011)

Номер скважины	Адрес	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
1	южнее с. Пигари	71	51	20	00,8255	49	42	40,5371
2		74	51	19	59,9945	49	42	43,5985
3		72	51	19	59,2731	49	42	45,2036
Номер скважины	Адрес	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
1	южнее с. Пигари	71	51	20	00,8255	49	42	40,5371
2		74	51	19	59,9945	49	42	43,5985
3		72	51	19	59,2731	49	42	45,2036

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны:

Водозаборная скважина №1 – 10 м в северо-западном, 112 м в юго-восточном, 10 м в юго-западном и 47 м в северо-восточном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина №2 – 75 м в северо-западном, 48 м в юго-восточном, 15 м в юго-западном и 43 м в северо-восточном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина №3 – 112 м в северо-западном, 10 м в юго-восточном, 10 м в юго-западном и 48 м в северо-восточном направлениях от устья скважины.

Координаты угловых точек проектируемого первого пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения №№1, 2, 3 (ГСК-2011)

Граница первого пояса						
№ точки	Координаты					
	северная широта			восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	51	20	00,6912	49	42	39,8547
2	51	20	02,3140	49	42	41,1800
3	51	20	00,5162	49	42	46,7925
4	51	19	58,8406	49	42	45,4214

5	51	20	00,2609	49	42	41,1524
6	51	20	00,7194	49	42	41,6207
7	51	20	00,4072	49	42	40,7106

2. Границы второго пояса зоны санитарной охраны:

Скважина	Длина	Ширина	Площадь
1	42,17691	44,04294	1458,952
2	31,15063	36,57884	894,925
3	32,48076	35,21281	898,2904

Размер второй зоны санитарной охраны для группы скважин

Скважины	Длина	Ширина	Площадь
1, 2, 3	146,4852	46,9282	6874,287

3. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны:

Скважина	Длина	Ширина	Площадь
1	303,9442	554,9865	168684,9
2	257,241	573,1826	147446,1
3	285,3461	439,2954	125351,2

Размер третьей зоны санитарной охраны для группы скважин

Скважины	Длина	Ширина	Площадь
1, 2, 3	643,18	573,1826	368659,6

Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.