



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 7 сентября 2026 года № 575

г. Саратов

**Об установлении зоны санитарной охраны
подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Балашинского муниципального образования
Озинского муниципального района Саратовской
области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 7 августа 2026 года № 64.01.04.000.Т.000926.08.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Балашинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Озинского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



М.А. Бутылкин

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 7 сентября 2026 года № 575

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Балашинского
муниципального образования Озинского муниципального района
Саратовской области**

Географические координаты водозаборных скважин (ГСК-2011)

Номер скважины	Адрес	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
1	южнее п. Синегорский	111	51	17	29,9408	49	55	13,8934
2		110	51	17	27,3685	49	55	50,9781
3		110	51	17	29,7089	49	55	49,8528

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны:

Водозаборная скважина №1 – 23 м в северо-западном, 72 м в юго-восточном, 63 м в юго-западном и 5 м в восточном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина №2 – 100 м в северо-западном, 5 м в юго-восточном, 5 м в юго-западном и 64 м в северо-восточном направлениях от устья скважины.

Водозаборная скважина №3 – 25 м в северо-западном, 81 м в юго-восточном, 5 м в западном и 62 м в северо-восточном направлениях от устья скважины.

Координаты угловых точек проектируемого первого пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения №№1, 2, 3 (ГСК-2011)

Граница первого пояса						
№ точки	Координаты					
	северная широта			восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	51	17	27,2044	49	55	50,7693
2	51	17	30,5923	49	55	49,4948
3	51	17	30,7025	49	55	53,0071
4	51	17	27,7233	49	55	54,2346

2. Границы второго пояса зоны санитарной охраны:

№ скважины	Длина	Ширина	Площадь
1	60,23405	59,80655	2829,311

2	58,96132	61,74131	2859,124
3	61,31869	59,68929	2874,612

Размер второй зоны санитарной охраны для группы скважин

№ скважины	Длина	Ширина	Площадь
1, 2, 3	160,5753	124,5208	19994,96

3. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны:

№ скважины	Длина	Ширина	Площадь
1	547,4684	686,1656	375654
2	496,0338	764,533	379234,2
3	795,902	961,859	765545,5

Размер третьей зоны санитарной охраны для группы скважин

№ скважины	Длина	Ширина	Площадь
1, 2, 3	1004,536	982,3718	986827,8

Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Балашинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампоаж или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.