



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

от 05 ДЕК 2018 № 3.10-82-17

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Жилкомсервис» на 2019 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3.5.1., 3.5.2. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлениями МУП «Жилкомсервис», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Жилкомсервис» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Жилкомсервис» на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.


3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте ми-




нистерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  
(<http://gkh.admsakhalin.ru>).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.

Исполняющая обязанности министра



Н.И. Мошенцева




## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  
от 05 ДЕК 2018 № 3.10-82-11

### НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям МУП «Жилкомсервис» на 2019 год**

Предприятие: МУП «Жилкомсервис» ИНН 6511004197			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям г. Курильск	Гкал в год	1498,71
2.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям с. Горное	Гкал в год	874,2
3.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям г. Курильск	куб. м в год	2610,94
4.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Горное	куб. м в год	1593,92



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  
от 05 ДЕК 2018 № 3.10-82-П

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Жилкомсервис» на 2019 год

Предприятие: МУП «Жилкомсервис» ИНН 6511004197			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия г. Курильска	кг.у.т./Гкал	183,87
1.1.	В том числе удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия на твердом топливе (уголь)	кг.у.т./Гкал	185,37
1.2.	В том числе удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия на жидком топливе (дизтопливо)	кг.у.т./Гкал	168,64
2	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия с. Горное	кг.у.т./Гкал	188,6