



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.03.2021

№ 44

Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Муниципального казенного учреждения Города Томска «Служба городских кладбищ» (Томская область, Томский район, в районе с. Воронино)

В соответствии с подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 14.12.2020 № 70.ТС.03.000.Т.000719.12.20:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:

1) границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов МКУ «Служба городских кладбищ» (Томская область, Томский район, в районе с. Воронино), в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2) режим территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов МКУ «Служба городских кладбищ» (Томская область, Томский район, в районе с. Воронино), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин городского кладбища в районе села Воронино Томского района Томской области» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатовой.

И.о. начальника Департамента



М.А.Кривов

Приложение № 1
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области
от 04.03.2021 № 44

**Границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1,
ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
объектов МКУ «Служба городских кладбищ» (Томская область, Томский
район, в районе с. Воронино)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром формой прямоугольника со сторонами 30 х 53 м: радиусом 15 м от оголовков крайних скважин, с учетом наложения границ (расстояние между скважинами составляет 23 м).
2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны совмещена с границей первого пояса зоны санитарной охраны.
3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром формой прямоугольника со сторонами 188 х 211 м: радиусом 94 м от оголовков крайних скважин, с учетом наложения границ.
4. Границу первого пояса зоны санитарной охраны водонапорной башни, расположенной вне водозабора, установить на расстоянии 10 м от водонапорной башни.



**Режим территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин
№№ ТМ-730/1, ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения объектов МКУ «Служба городских кладбищ» (Томская
область, Томский район, в районе с. Воронино)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин городского кладбища в районе села Воронино Томского района Томской области».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

