



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

02.06.2025

№ 24-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

**Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных
системах водоснабжения при её транспортировке на территории
Ульяновской области для областного государственного
казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал»**

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке» и подпунктом 42 пункта 2.1 раздела 2 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/52-П «О Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории Ульяновской области для областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Заместитель Министра –
директор департамента топливно-
энергетического комплекса



А.А.Головко

000206

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Ульяновской области
от 04.06.2025 № 24-17

НОРМАТИВЫ

**потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при
её транспортировке на территории Ульяновской области
для областного государственного казённого предприятия
«Ульяновский областной водоканал»**

№	Наименование централизованной системы	Год	Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, %
	ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	2026-2030	35,09