



## МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 30.04.2026 № 35-ип  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
потерь воды в централизованных  
системах водоснабжения при ее  
транспортировке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области»,

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- нормативы потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на 2027 год согласно приложению 1;
- нормативы потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на 2027 – 2031 годы согласно приложению 2;
- нормативы потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на 2027 – 2032 годы согласно приложению 3.

2. Установить, что:

- нормативы, указанные в абзаце втором пункта 1, применяются с 01.01.2027 по 31.12.2027;

- нормативы, указанные в абзаце третьем пункта 1, применяются с 01.01.2027 по 31.12.2031;

- нормативы, указанные в абзаце четвертом пункта 1, применяются с 01.01.2027 по 31.12.2032.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 30.04.2026 № 35-НП

**НОРМАТИВЫ**  
**потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее**  
**транспортировке на 2027 год**

Наименование централизованной системы водоснабжения и (или) совокупности централизованных систем водоснабжения (в соответствии со схемами водоснабжения или решениями об установлении тарифов)	Вид деятельности организации	Вид норматива потерь воды, подлежащего установлению	Норматив потерь воды, %
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	1,12
Акционерное общество «Корпорация развития Ярославской области»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Экострой» (ИНН 7611019801)	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомпания»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «СТРОЙ ПРОФИТ»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00

1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ИНН 7603072826)	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Закрытое акционерное общество «Волгаэнергоресурс»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Закрытое акционерное общество «Волгаэнергоресурс»	транспортировка	норматив потерь технической воды при транспортировке	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилсервис» (ИНН 7612038388) (Угличский муниципальный район)	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 7604242975)	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» в зоне деятельности гарантирующей организации акционерного общества «Ярославльводоканал»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	1,68

Приложение 2  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 30.04.2026 № 35-ИП

**НОРМАТИВЫ**  
**потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее**  
**транспортировке на 2027 – 2031 годы**

Наименование централизованной системы водоснабжения и (или) совокупности централизованных систем водоснабжения (в соответствии со схемами водоснабжения или решениями об установлении тарифов)	Вид деятельности организации	Вид норматива потерь воды, подлежащего установлению	Норматив потерь воды, %
Публичное акционерное общество «Семибратовский завод газоочистного оборудования»	водоснабжение	норматив потерь технической воды при транспортировке	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские коммунальные сети»	транспортировка	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	0,00

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 30.04.2026 № 35-нп

### НОРМАТИВЫ

потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на 2027 – 2032 годы

Наименование централизованной системы водоснабжения и (или) совокупности централизованных систем водоснабжения (в соответствии со схемами водоснабжения или решениями об установлении тарифов)	Вид деятельности организации	Вид норматива потерь воды, подлежащего установлению	Нормативы потерь воды, %					
			2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Тутаевский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Борисоглебский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	8,31	7,89	7,47	7,06	6,64	6,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Даниловский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	23,54	22,60	21,67	20,73	19,80	18,86
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Мышкинский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	29,67	28,72	27,77	26,83	25,88	24,93
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Некрасовский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	11,98	11,56	11,15	10,73	10,32	9,90
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Пошехонский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	28,40	27,45	26,50	25,54	24,59	23,64
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Угличский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	16,00	14,98	13,96	12,93	11,91	10,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Ярославский муниципальный округ)	водоснабжение	норматив потерь питьевой воды при транспортировке	8,31	7,84	7,37	6,90	6,43	5,96