



Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 1302 от « 02 » 10 2025 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии Пойковского муниципального
унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения»
на 2026-2028 годы**

г. Ханты-Мансийск
«24» сентября 2025 г.

№ 23 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.6 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» на 2026-2028 годы согласно приложению.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

М.И. Каров

Приложение
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24 сентября 2025 года № 23-нп

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии Пойковского
муниципального унитарного предприятия «Управление
тепловодоснабжения» на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе:	
				неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» 628331, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, Промзона, д. 7 «А»	Нефть	1,041	0,602	0,439
		Дизельное топливо	0,02	0,02	-
1.1.	Котельная № 3А г.п. Пойковский, Промзона, 48а	Нефть	0,261	0,261	-
1.2.	Котельная «Дорожник» г.п. Пойковский, мкр. Дорожник	Нефть	0,03	0,03	-
1.3.	Котельная с.п. Лемпино, ул. Промышленная, №2	Нефть	0,014	0,014	-
1.4.	Котельная п. Юганская Обь, стр. 1, Промзона	Нефть	0,317	0,045	0,272

1.5.	Котельная п. Усть-Юган, ул. Квартал 2-3, стр.1	Нефть	0,121	0,017	0,104
1.6.	Котельная станции Усть-Юган п. Усть-Юган, д.15	Нефть	0,073	0,01	0,063
1.7.	Котельная п. Куть-Ях, ул. Центральная, здание № 1	Нефть	0,011	0,011	-
1.8.	Котельная п. Куть-Ях, мкр. Железнодорожников, здание № 76	Нефть	0,025	0,025	-
1.9.	Котельная № 1 с.п. Салым, ул. Молодежная, 1 «а»	Нефть	0,043	0,043	-
1.10.	Котельная № 2 с.п. Салым, ул. Набережная, 5	Нефть	0,006	0,006	-
1.11.	Котельная № 3 с.п. Салым, ул. Северная, 23	Нефть	0,02	0,02	-
1.12.	Котельная с.п. Салым ул. Дорожников, стр. 1а	Нефть	0,005	0,005	-
1.13.	Котельная с.п. Сингапай, Нефтеюганская центральная база производственного обслуживания бурового оборудования	Нефть	0,088	0,088	-
1.14.	Котельная с. Чеускино, ул.Кедровая, д.8	Нефть	0,027	0,027	-
1.15.	Котельная станции Салым с.п. Салым ул. Привокзальная, 21	Дизельное топливо	0,02	0,02	-