



Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 1386 от « 06 » 11 20 25 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии Общества с ограниченной
ответственностью «ПриобьСтройГарант» на 2026-2028 годы**


г. Ханты-Мансийск
«31» октября 2025 г.

№ 37 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.6 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» на 2026-2028 годы согласно приложению.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.И.Каров

Приложение
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31 октября 2025 года № 37-нп

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии Общества с
ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Норматив в общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе:	
				неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» 628109, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Строителей, стр. 51	Дизельное топливо	0,016	0,016	0
		Дрова	0,017	0,017	0
1.1.	Котельная № 1 (с. Перегребное, ул. Строителей, д. 8 В/1)	Дизельное топливо	0,011	0,011	0
1.2.	Котельная комплекс «Школа-Детский сад» (с. Перегребное, ул. Строителей, д. 80/1)	Дизельное топливо	0,003	0,003	0
1.3.	Котельная № 2 (д. Чемаша, ул. Ленина, д. 10 Г)	Дизельное топливо	0,002	0,002	0
1.4.	Котельная № 3 (д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, д. 5)	Дрова	0,017	0,017	0